

Отчёт с перерасчётом показаний УУ

Объект: Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. А
 Тип объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18°C
 Вычислитель: ВКТ-9, SN: 003945, TC1; dtMin = 2°C
 Время на приборе: спешит на 2 мин. Допустимое отклонение времени: 2ч. 27мин.
 Схема подключения: УУТЭ, ОДПУ в МКД
 Вид ресурса: ЦО
 Вид нагрузки: ЦО

Дата	Температура, °C			Объем, м3				Кол-во теплоты, ГКал		Тнар, ч	Тэп, ч	Причина перерасч.
	t1	t2	dt	V1	V2	dV	dVрасч.	Qфакт.	Qрасч.			
25.03.2018	59,47	41,55	17,92	110,85	108,78	2,07	2,07	1,954	1,954	24,00	0,00	
26.03.2018	61,14	42,80	18,34	112,34	110,12	2,22	2,22	2,026	2,026	24,00	0,00	
27.03.2018	60,31	42,33	17,98	110,69	108,54	2,15	2,15	1,958	1,958	24,00	0,00	
28.03.2018	59,82	42,01	17,81	105,57	103,62	1,96	1,96	1,849	1,849	24,00	0,00	
29.03.2018	58,71	41,14	17,57	103,77	101,82	1,95	1,95	1,794	1,794	24,00	0,00	
30.03.2018	58,56	40,82	17,74	103,66	101,71	1,95	1,95	1,809	1,809	24,00	0,00	
31.03.2018	59,22	40,99	18,23	102,56	100,63	1,93	1,93	1,839	1,839	24,00	0,00	
01.04.2018	59,22	41,11	18,11	102,34	100,46	1,89	1,89	1,823	1,823	24,00	0,00	
02.04.2018	58,78	40,87	17,91	102,09	100,13	1,96	1,96	1,798	1,798	24,00	0,00	
03.04.2018	58,08	40,31	17,77	97,00	95,12	1,88	1,88	1,697	1,697	24,00	0,00	
04.04.2018	59,01	40,82	18,19	95,24	93,39	1,85	1,85	1,704	1,704	24,00	0,00	
05.04.2018	58,62	40,99	17,63	99,00	97,13	1,87	1,87	1,717	1,717	24,00	0,00	
06.04.2018	59,66	41,45	18,21	95,77	93,87	1,91	1,91	1,716	1,716	24,00	0,00	
07.04.2018	59,98	41,98	18,00	97,09	95,10	1,98	1,98	1,718	1,718	24,00	0,00	
08.04.2018	60,62	42,57	18,05	97,61	95,70	1,91	1,91	1,732	1,732	24,00	0,00	
09.04.2018	59,93	41,62	18,31	90,82	89,04	1,78	1,78	1,635	1,635	24,00	0,00	
10.04.2018	58,49	40,68	17,81	86,67	84,92	1,75	1,75	1,519	1,519	24,00	0,00	
11.04.2018	57,30	40,15	17,15	86,80	85,13	1,67	1,67	1,466	1,466	24,00	0,00	
12.04.2018	60,97	44,39	16,58	108,73	106,72	2,01	2,01	1,773	1,773	24,00	0,00	
13.04.2018	57,39	43,32	14,07	71,44	70,27	1,18	1,18	0,990	1,236	20,60	0,00	6
14.04.2018	19,84	19,08	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
15.04.2018	15,58	15,35	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
16.04.2018	14,39	14,17	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
17.04.2018	14,38	14,24	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
18.04.2018	14,47	14,36	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
19.04.2018	14,61	14,53	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
20.04.2018	14,72	14,64	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
21.04.2018	14,74	14,61	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
22.04.2018	14,61	14,46	0,15	0,01	0,01	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1
23.04.2018	14,82	14,69	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
24.04.2018	14,36	14,21	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,738	0,00	0,00	1,4
Среднее	43,61	32,14	11,47									
Итого				1980,03	1942,17	37,87	37,87	34,516	53,882	476,60	0,00	
								dQ = 19,366				

Показания в энергобиллинг

Начало периода показаний	Конец периода показаний	Код прибора учёта в ЭБ	Заводской номер прибора учёта	Тип прибора учёта	Номер договора (справочно)	Дата договора (справочно)	Наименование контрагента (справочно)	Наименование объекта (справочно)	Адрес объекта (справочно)	Количество потребленной тепловой энергии, Гкал	Объём потреблённого теплоносителя, м3	Время наработки прибора учёта, ч	Вид нагрузки
										Q, Гкал	ΔG, м3	Траб., ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.03.2018	24.04.2018		003945	ВКТ-9					Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. А	53,882	37,865	744,00	ЦО

Причины перерасчёта

- 1 - Работа теплосчетчика при разности температур теплоносителя ниже минимального нормированного значения (t1 – t2 < dtmin)
- 4 - Функциональный отказ расходомера(ов)
- 6 - Неполное время наработки (Тнар < 24)

Количество часов, рассчитанных по среднему: 267,40

Количество часов, по которым не удалось произвести расчёт по среднему: 0,00

Ситуация: НС до 15 суток

Расчёт: Qрасч = Qi.расч + (Qi.отч / Траб) * Тнш

Представитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

Представитель теплосети

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)