

Анализ предоставления горячей воды ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, на основе часовых показаний поставки ресурса

адрес г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. А

Тип прибора ЭСКО МТР-06 / ТМ-3Э

Номер прибора 224937

за период с 25.03.2018 по 24.04.2018

| Дата | Время наработки | Количество ресурса, зафиксированного узлом учета | Количество часов поставки некачественной услуги | Поставлено ресурса с температурой от 40 до 60 град. | Процент снижения платы при отклонении температуры горячей воды свыше допустимых | Поставлено ресурса, с температурой ниже 40 град. | Количество часов отсутствия услуги | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды* | Процент снижения платы за превышение допустимой продолжительности перерыва подачи ГВС |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | час | м3 | час | м3 | % | м3 | час | час | % |
| 25.03.2018 | 24,00 | 0,06 | 4,00 | 0,00 | 0,000 | 0,06 | 15,00 | 4,00 | 1,650 |
| 26.03.2018 | 24,00 | 0,13 | 7,00 | 0,00 | 0,000 | 0,13 | 15,00 | 4,00 | 1,650 |
| 27.03.2018 | 24,00 | 0,15 | 9,00 | 0,05 | 1,485 | 0,10 | 15,00 | 0,00 | 2,250 |
| 28.03.2018 | 24,00 | 0,20 | 10,00 | 0,04 | 1,459 | 0,16 | 14,00 | 0,00 | 2,100 |
| 29.03.2018 | 24,00 | 0,22 | 11,00 | 0,08 | 1,352 | 0,14 | 7,00 | 0,00 | 1,050 |
| 30.03.2018 | 24,00 | 0,15 | 10,00 | 0,04 | 0,499 | 0,11 | 13,00 | 0,00 | 1,950 |
| 31.03.2018 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 3,600 |
| 01.04.2018 | 24,00 | 0,12 | 4,00 | 0,05 | 0,509 | 0,07 | 17,00 | 0,00 | 2,550 |
| 02.04.2018 | 24,00 | 0,18 | 9,00 | 0,08 | 0,890 | 0,10 | 12,00 | 0,00 | 1,800 |
| 03.04.2018 | 24,00 | 0,21 | 8,00 | 0,12 | 0,780 | 0,09 | 12,00 | 0,00 | 1,800 |
| 04.04.2018 | 24,00 | 0,12 | 6,00 | 0,09 | 1,320 | 0,03 | 18,00 | 0,00 | 2,700 |
| 05.04.2018 | 24,00 | 0,19 | 8,00 | 0,06 | 1,443 | 0,13 | 16,00 | 0,00 | 2,400 |
| 06.04.2018 | 24,00 | 0,23 | 9,00 | 0,02 | 1,025 | 0,21 | 9,00 | 0,00 | 1,350 |
| 07.04.2018 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 3,600 |
| 08.04.2018 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 3,600 |
| 09.04.2018 | 24,00 | 0,24 | 8,00 | 0,15 | 2,180 | 0,09 | 14,00 | 0,00 | 2,100 |
| 10.04.2018 | 24,00 | 0,14 | 10,00 | 0,03 | 0,942 | 0,11 | 8,00 | 0,00 | 1,200 |
| 11.04.2018 | 24,00 | 0,16 | 9,00 | 0,07 | 0,548 | 0,09 | 13,00 | 0,00 | 1,950 |
| 12.04.2018 | 24,00 | 0,10 | 5,00 | 0,04 | 0,556 | 0,06 | 17,00 | 0,00 | 2,550 |
| 13.04.2018 | 24,00 | 0,11 | 7,00 | 0,00 | 0,000 | 0,11 | 14,00 | 0,00 | 2,100 |
| 14.04.2018 | 24,00 | 0,15 | 2,00 | 0,00 | 0,000 | 0,15 | 18,00 | 0,00 | 2,700 |
| 15.04.2018 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 3,600 |
| 16.04.2018 | 24,00 | 0,15 | 7,00 | 0,00 | 0,000 | 0,15 | 17,00 | 0,00 | 2,550 |
| 17.04.2018 | 24,00 | 0,25 | 10,00 | 0,08 | 0,953 | 0,17 | 7,00 | 0,00 | 1,050 |
| 18.04.2018 | 24,00 | 0,25 | 10,00 | 0,07 | 0,700 | 0,18 | 9,00 | 0,00 | 1,350 |
| 19.04.2018 | 24,00 | 0,22 | 9,00 | 0,00 | 0,000 | 0,22 | 15,00 | 0,00 | 2,250 |
| 20.04.2018 | 24,00 | 0,17 | 8,00 | 0,06 | 0,470 | 0,11 | 15,00 | 0,00 | 2,250 |
| 21.04.2018 | 24,00 | 0,18 | 3,00 | 0,00 | 0,000 | 0,18 | 19,00 | 0,00 | 2,850 |
| 22.04.2018 | 24,00 | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 0,000 | 0,05 | 21,00 | 0,00 | 3,150 |
| 23.04.2018 | 24,00 | 0,14 | 9,00 | 0,02 | 0,522 | 0,12 | 12,00 | 0,00 | 1,800 |
| 24.04.2018 | 24,00 | 0,22 | 10,00 | 0,05 | 0,785 | 0,17 | 11,00 | 0,00 | 1,650 |
| Итого за период | 744,00 | 4,49 | 203,00 | 1,20 | 18,417 | 3,29 | 469,00 | 8,00 | 69,150 |

* - допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 4 часа одновременно, но не более 8 часов (суммарно) в месяц

Ответственный за учёт тепловой энергии: