

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ с 25.03.18г. по 24.04.18г.

Вычислитель: ТЭМ-104, №1551935

Абонент:

Адрес: Удмуртская Респ, Ижевск г, Студенческая ул, д. 9 (ИжГСХА)

Котельная: ЦТП-ИжГСХА (2 контур)

Дата	СО										ГВС										ХВС			
	Тн	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wts	Тн	V1	V2	dV	M1	M2	T1	T2	dT	P1	P2	Wts	Тн	V1
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	м3	м3	м3	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	м3
25.03.18	24,00	284,7	285,2	-0,5	67,9	43,6	24,3	0,60	0,51	6,912	24,00	8,6	5,1	3,5	8,5	5,0	51,7	38,6	13,2	0,51	0,41	0,218	---	---
26.03.18	24,00	284,8	285,3	-0,5	64,3	42,2	22,1	0,60	0,51	6,308	24,00	6,6	5,1	1,5	6,5	5,1	49,5	38,0	11,5	0,51	0,41	0,119	---	---
27.03.18	24,00	284,5	285,0	-0,5	63,4	41,5	21,9	0,60	0,51	6,224	24,00	7,7	5,0	2,7	7,6	5,0	50,6	38,4	12,2	0,51	0,41	0,173	---	---
28.03.18	24,00	284,4	284,9	-0,5	69,5	43,8	25,7	0,60	0,51	7,305	24,00	7,2	5,0	2,2	7,1	5,0	50,2	38,5	11,8	0,51	0,41	0,148	---	---
29.03.18	24,00	282,3	282,8	-0,5	70,9	44,5	26,3	0,60	0,51	7,438	24,00	8,3	5,0	3,3	8,2	5,0	51,5	39,3	12,2	0,51	0,41	0,200	---	---
30.03.18	24,00	281,2	281,7	-0,4	67,1	42,9	24,2	0,60	0,51	6,812	24,00	7,7	5,1	2,6	7,6	5,0	50,7	38,8	12,0	0,51	0,41	0,169	---	---
31.03.18	24,00	281,4	281,9	-0,5	63,0	41,3	21,8	0,60	0,51	6,126	24,00	7,7	5,1	2,6	7,6	5,1	50,8	38,2	12,7	0,51	0,41	0,173	---	---
01.04.18	24,00	280,7	281,1	-0,4	60,2	39,8	20,5	0,60	0,51	5,745	24,00	7,9	5,1	2,8	7,8	5,0	51,1	38,2	12,9	0,51	0,41	0,185	---	---
02.04.18	24,00	279,7	280,1	-0,4	55,9	37,9	18,0	0,60	0,51	5,044	24,00	7,6	5,0	2,5	7,5	5,0	50,7	38,2	12,5	0,51	0,41	0,169	---	---
03.04.18	24,00	279,1	279,5	-0,4	57,5	38,6	19,0	0,60	0,51	5,290	24,00	8,2	5,0	3,2	8,1	5,0	51,3	38,2	13,2	0,51	0,41	0,201	---	---
04.04.18	24,00	224,8	224,8	0,0	58,7	38,0	20,6	0,60	0,51	4,641	24,00	7,2	5,0	2,3	7,2	5,0	50,2	37,6	12,5	0,51	0,41	0,155	---	---
05.04.18	24,00	266,1	265,8	0,4	57,6	38,6	19,0	0,60	0,51	5,045	24,00	7,5	5,0	2,5	7,4	4,9	50,1	38,0	12,1	0,51	0,41	0,164	---	---
06.04.18	18,15	205,5	205,2	0,3	55,2	38,2	17,1	0,60	0,51	3,508	24,00	5,3	3,4	1,9	5,2	3,3	49,3	37,9	11,5	0,51	0,41	0,116	---	---
07.04.18	23,65	268,7	268,3	0,4	57,8	37,7	20,1	0,60	0,51	5,399	24,00	6,6	4,7	2,0	6,6	4,6	47,0	35,5	11,5	0,51	0,41	0,130	---	---
08.04.18	24,00	274,0	273,5	0,5	58,2	39,2	19,0	0,60	0,51	5,213	24,00	7,6	5,1	2,5	7,5	5,1	49,7	37,3	12,5	0,51	0,41	0,165	---	---
09.04.18	24,00	273,9	273,5	0,3	58,4	39,2	19,2	0,60	0,51	5,269	24,00	7,2	5,0	2,3	7,2	4,9	49,1	37,3	11,8	0,51	0,41	0,149	---	---
10.04.18	16,20	185,1	184,8	0,3	49,0	36,1	12,9	0,60	0,51	2,395	24,00	3,6	1,8	1,8	3,5	1,8	46,9	37,1	9,8	0,51	0,41	0,086	---	---
11.04.18	24,00	276,0	275,3	0,6	56,2	37,2	18,9	0,60	0,51	5,230	24,00	8,0	5,1	2,9	7,9	5,1	46,6	34,3	12,3	0,51	0,41	0,171	---	---
12.04.18	24,00	277,5	276,9	0,6	57,3	38,6	18,7	0,60	0,51	5,177	24,00	8,5	5,0	3,5	8,4	5,0	50,3	37,9	12,3	0,51	0,41	0,205	---	---
13.04.18	24,00	278,1	277,7	0,5	57,3	38,8	18,5	0,60	0,51	5,142	24,00	6,9	5,0	1,9	6,8	5,0	48,6	37,0	11,6	0,51	0,41	0,132	---	---
14.04.18	24,00	278,0	277,6	0,4	55,3	38,1	17,2	0,60	0,51	4,769	24,00	6,9	4,9	2,0	6,8	4,9	48,2	36,6	11,6	0,51	0,41	0,134	---	---
15.04.18	24,00	277,9	277,6	0,3	54,8	38,1	16,7	0,60	0,51	4,646	24,00	7,7	4,9	2,8	7,6	4,9	48,3	36,3	12,1	0,51	0,41	0,170	---	---
16.04.18	24,00	277,9	277,6	0,2	54,5	38,1	16,4	0,60	0,51	4,571	24,00	7,9	4,8	3,0	7,8	4,8	48,4	36,9	11,6	0,51	0,41	0,176	---	---
17.04.18	24,00	277,8	277,6	0,1	54,3	37,8	16,5	0,60	0,51	4,588	24,00	7,7	4,8	2,9	7,6	4,8	48,3	36,8	11,6	0,51	0,41	0,171	---	---
18.04.18	10,25	118,3	118,2	0,1	53,2	37,5	15,7	0,60	0,51	1,856	24,00	4,2	1,9	2,3	4,2	1,9	45,1	35,8	9,3	0,51	0,41	0,103	---	---
19.04.18	24,00	277,5	277,0	0,6	53,2	36,1	17,1	0,60	0,51	4,759	24,00	8,6	4,9	3,7	8,5	4,9	46,3	33,8	12,5	0,51	0,41	0,202	---	---
20.04.18	24,00	277,3	276,7	0,5	55,3	38,5	16,8	0,60	0,51	4,649	24,00	6,7	4,8	1,9	6,6	4,8	49,2	37,2	12,0	0,51	0,41	0,133	---	---
21.04.18	24,00	277,2	276,8	0,4	53,5	37,3	16,1	0,60	0,51	4,469	24,00	6,7	4,8	1,9	6,6	4,8	48,8	36,5	12,3	0,51	0,41	0,133	---	---
22.04.18	24,00	277,1	276,8	0,4	54,0	37,6	16,4	0,60	0,51	4,539	24,00	5,6	4,8	0,8	5,5	4,8	46,8	35,4	11,3	0,51	0,41	0,082	---	---
23.04.18	24,00	153,8	153,6	0,1	50,3	34,5	15,8	0,60	0,51	2,432	24,00	5,2	2,8	2,4	5,1	2,7	45,6	34,2	11,4	0,51	0,41	0,122	---	---
24.04.18	24,00	290,9	290,3	0,7	52,4	36,2	16,2	0,60	0,51	4,727	24,00	7,8	4,9	2,8	7,7	4,9	50,3	36,9	13,4	0,51	0,41	0,183	---	---
Среднее:	23,10	262,5	262,4	0,1	57,9	38,9	19,0	0,60	0,51	5,040	24,00	7,1	4,6	2,5	7,0	4,6	49,1	37,1	12,0	0,51	0,41	0,156	---	---
Итого:	716,25	8136,1	8133,0	3,1						156,228	744,00	220,7	143,8	76,9	218,2	143,0						4,837	---	---

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата	СО				ГВС						ХВС	
	Тн	M1/т	M2/т	W/Гкал	Тн	V1/м3	V2/м3	M1/т	M2/т	W/Гкал	Тн	V1/м3
24.03.2018	14633,69	163355,41	163027,75	4266,59	21235,10	15980,36	16515,63	15704,82	16305,84	147,37	---	---
24.04.2018	15349,94	171491,50	171160,72	4422,82	21979,10	16201,09	16659,47	15923,05	16448,79	152,20	---	---

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____ /

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента): _____ / _____ /