

АКТ
ПЕРЕДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Потребитель: _____ АО Элдис _____
наименование организации - потребителя

в лице представителя: _____ предоставил архив показаний
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

а Теплоснабжающая организация (ПАО "Т Плюс") в лице представителя: _____
(должность, Ф.И.О.)

приняла архив показаний
УУТЭ, установленного по адресу: _____ Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69 (МКД) - Тепло _____
почтовый адрес, назначение здания

на основании которых потребителем составлен нижеприведенный акт списания тепловой энергии и теплоносителя по приборам учета
тепловычислитель № 00119507/00119507 дата истечения срока поверки

за период: с 25.03.2018 по 24.04.2018

	Наименование	Показания	
			Ввод № 1
Ввод 1 (Отопление)	1. Количество тепловой энергии		
	1.1 «подающий трубопровод» (тепловая энергия, Гкал)		
	1.2 «обратный трубопровод» (тепловая энергия, Гкал)		
	ИТОГО (тепловая энергия):		46,68
	2. Количество теплоносителя		
	1.1 «подающий трубопровод» (теплоноситель, т)		2036,89
	1.2 «обратный трубопровод» (теплоноситель, т)		1915,32
	ИТОГО (слито):		121,57
	Время работы:		744,00
	Время неисправной работы:		0,00
Ввод 2 (ГВС)	3. Количество тепловой энергии		
	3.1 «подающий трубопровод» (тепловая энергия, Гкал)		
	3.2 «циркуляционный трубопровод» (тепловая энергия, Гкал)		
	ИТОГО (тепловая энергия):		10,60
	4. Количество теплоносителя		
	4.1 «подающий трубопровод» (расход, т)		317,36
	4.2 «циркуляционный трубопровод» (расход, т)		211,91
	4.3 «подающий трубопровод» (расход, м³)		325,01
	4.4 «циркуляционный трубопровод» (расход, м³)		212,16
	ИТОГО слито(т):		105,45
ИТОГО слито(м³):		112,85	
Время работы:		744,00	
Время неисправной работы:		0,00	
С учетом неисправной работы прибора потреблено:	Гкал		46,68
	т		121,57

Итого:	Наименование объекта (потребителя)	№ объекта	Тепловая энергия (отопление)		Теплоноситель (ГВС)
			%	Гкал	т
	Жилая часть		100,00	46,68	105,45

Сдал: _____ Представитель потребителя: _____
подпись

Принял: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____
подпись

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения

с 25.03.2018 по 24.04.2018

Потребитель: АО Элдис

Адрес: Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69

Договор №: 3333

от

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 00119507

ТВ1

Дата	Температура (°C)			Объём (м3)			Масса (т)				Давление (МПа)		ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	M3(Мп)	dM	P1	P2	Q	
25.03.2018	75,51	51,50	24,01	70,16	64,92	5,24	68,23	64,23	-	4,00	0,59	0,49	1,82	24,00
26.03.2018	73,19	50,64	22,55	69,82	64,55	5,27	68,04	63,88	-	4,16	0,59	0,49	1,72	24,00
27.03.2018	85,37	57,29	28,08	74,16	69,21	4,95	71,64	68,34	-	3,30	0,59	0,49	2,19	24,00
28.03.2018	85,38	58,54	26,84	78,13	73,37	4,76	75,46	72,40	-	3,06	0,59	0,49	2,19	24,00
29.03.2018	79,25	54,12	25,13	71,52	65,95	5,57	69,36	65,18	-	4,18	0,59	0,49	1,95	24,00
30.03.2018	74,22	51,06	23,16	69,45	64,22	5,23	67,59	63,56	-	4,03	0,59	0,49	1,75	24,00
31.03.2018	71,85	49,97	21,88	70,60	64,94	5,66	68,77	64,36	-	4,41	0,59	0,49	1,70	24,00
01.04.2018	70,16	49,42	20,74	71,35	66,40	4,95	69,64	65,78	-	3,86	0,59	0,49	1,62	24,00
02.04.2018	67,41	48,26	19,15	72,03	66,96	5,07	70,33	66,40	-	3,93	0,59	0,49	1,52	24,00
03.04.2018	66,34	47,55	18,79	65,90	61,21	4,69	64,45	60,68	-	3,77	0,59	0,49	1,37	24,00
04.04.2018	66,30	47,90	18,40	72,21	67,14	5,07	70,66	66,51	-	4,15	0,59	0,49	1,48	24,00
05.04.2018	66,09	48,24	17,85	74,52	68,93	5,59	72,94	68,28	-	4,66	0,59	0,49	1,50	24,00
06.04.2018	66,08	48,26	17,82	72,51	67,95	4,56	70,88	67,34	-	3,54	0,59	0,49	1,42	24,00
07.04.2018	65,89	47,55	18,34	67,87	62,91	4,96	66,42	62,31	-	4,11	0,59	0,49	1,40	24,00
08.04.2018	65,93	47,62	18,31	67,89	62,90	4,99	66,43	62,28	-	4,15	0,59	0,49	1,39	24,00
09.04.2018	65,99	47,61	18,38	67,69	63,10	4,59	66,15	62,56	-	3,59	0,59	0,49	1,37	24,00
10.04.2018	65,70	47,09	18,61	65,74	61,15	4,59	64,31	60,59	-	3,72	0,59	0,49	1,35	24,00
11.04.2018	65,85	46,50	19,35	63,02	58,30	4,72	61,68	57,80	-	3,88	0,59	0,49	1,35	24,00
12.04.2018	65,15	45,41	19,74	50,33	47,05	3,28	49,23	46,72	-	2,51	0,59	0,49	1,07	24,00
13.04.2018	65,98	46,95	19,03	65,53	61,01	4,52	64,12	60,44	-	3,68	0,59	0,49	1,37	24,00
14.04.2018	65,95	47,24	18,71	67,67	62,06	5,61	66,21	61,48	-	4,73	0,59	0,49	1,44	24,00
15.04.2018	65,79	47,23	18,56	66,52	61,38	5,14	65,10	60,82	-	4,28	0,59	0,49	1,39	24,00
16.04.2018	65,90	46,63	19,27	63,51	58,80	4,71	62,20	58,22	-	3,98	0,59	0,49	1,36	24,00
17.04.2018	66,03	46,89	19,14	64,39	59,74	4,65	62,97	59,23	-	3,74	0,59	0,49	1,36	24,00
18.04.2018	65,96	47,23	18,73	66,01	61,80	4,21	64,59	61,22	-	3,37	0,59	0,49	1,35	24,00
19.04.2018	66,04	47,58	18,46	67,61	62,40	5,21	66,15	61,80	-	4,35	0,59	0,49	1,41	24,00
20.04.2018	65,91	46,19	19,72	60,77	56,30	4,47	59,47	55,89	-	3,58	0,59	0,49	1,32	24,00
21.04.2018	65,89	46,21	19,68	62,14	57,27	4,87	60,82	56,78	-	4,04	0,59	0,49	1,36	24,00
22.04.2018	66,03	46,06	19,97	61,92	56,60	5,32	60,62	56,20	-	4,42	0,59	0,49	1,39	24,00
23.04.2018	65,81	45,65	20,16	60,40	55,35	5,05	59,04	55,00	-	4,04	0,59	0,49	1,36	24,00
24.04.2018	65,88	46,57	19,31	64,79	59,56	5,23	63,39	59,04	-	4,35	0,59	0,49	1,40	24,00
Итого	68,80	48,55	20,25	2086,16	1933,43	152,73	2036,89	1915,32	-	121,57	0,59	0,49	46,68	744,00

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Mп(dM), т	Q, Гкал	Время раб., ч
24.03.2018 24:00	5908,24	5516,10	5718,79	5442,68	-	158,13	1738,00
24.04.2018 24:00	7994,40	7449,53	7755,68	7358,00	-	204,81	2482,00
Итого	2086,16	1933,43	2036,89	1915,32	-	46,68	744,00