

Архив НС
с 25.03.2018 по 24.04.2018

Объект: Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. А (Офис)

Прибор: СПТ943

Точка измерения: ТВ1 - Тепло

Начало	Конец	Код события	Событие
02.03.2018 14:00:00	02.04.2018 2:00:00	НС19	Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (M1ч–M2ч), выходящего за допустимые пределы, т.е. при (M1ч–M2ч)<(–НМ) □ M1ч.
02.03.2018 15:00:00	02.04.2018 2:00:00	НС20	Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0).
02.04.2018 0:13:00	02.04.2018 0:14:00	НС00	Разряд батареи (Uб < 3,2 В).
02.04.2018 3:00:00	23.04.2018 11:00:00	НС19	Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (M1ч–M2ч), выходящего за допустимые пределы, т.е. при (M1ч–M2ч)<(–НМ) □ M1ч.
02.04.2018 3:00:00	23.04.2018 11:00:00	НС20	Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0).
11.04.2018 15:26:00	11.04.2018 15:27:00	НС00	Разряд батареи (Uб < 3,2 В).
23.04.2018 9:04:00	23.04.2018 9:05:00	НС00	Разряд батареи (Uб < 3,2 В).
23.04.2018 12:00:00		НС19	Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (M1ч–M2ч), выходящего за допустимые пределы, т.е. при (M1ч–M2ч)<(–НМ) □ M1ч.
23.04.2018 12:00:00		НС20	Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0).