

Зарегистрированные события на точках учета

№ п/п	Организация	Адрес	Точка учета	Дата начала	Дата изменения	Тип архива	Описание
1	ООО "Рога и Копыта"	Ленинградская обл, Ленинград г, Ленина ул, д. 1	СПТ943 №522 ТВ2 (Тепло)	20.03.2018	13.06.2018	Суточный	Суточный водоразбор меньше нуля (-0.622 т)
2				10.05.2018	13.06.2018	Суточный	Температура обратки (58.003 °С) превышает рассчитанную температуру по графику отопления (52 °С) на 11.54%
3				26.05.2018	13.06.2018	Суточный	Температура обратки (58.003 °С) превышает рассчитанную температуру по графику отопления (52 °С) на 11.54%
4				13.06.2018 05:59		Часовой	Отсутствует 12 и более часовых архивов (Нет связи с вычислителем, Последнее подключение модема 19.06.2018 11:12)
5				13.06.2018 05:59		Часовой	Отсутствует 24 и более часовых архивов (Нет связи с вычислителем, Последнее подключение модема 19.06.2018 11:12)
6				13.06.2018 05:59		Часовой	Отсутствует 48 и более часовых архивов (Нет связи с вычислителем, Последнее подключение модема 19.06.2018 11:12)
7				13.06.2018		Суточный	Отсутствует 1 и более суточных архивов (Нет связи с вычислителем, Последнее подключение модема 19.06.2018 11:12)
8				13.06.2018		Суточный	Отсутствует 2 и более суточных архивов (Нет связи с вычислителем, Последнее подключение модема 19.06.2018 11:12)
9				13.06.2018		Суточный	Отсутствует 3 и более суточных архивов (Нет связи с вычислителем, Последнее подключение модема 19.06.2018 11:12)
10	АО "Рожки да ножки"	Ленинградская обл, Ленинград г, Ленина ул, д. 2	СПТ943 №064 ТВ1 (Тепло+ГВС)	24.10.2015 08:16		Часовой	Отсутствует 12 и более часовых архивов (Задание на опрос отключено)
11				24.10.2015 08:16		Часовой	Отсутствует 24 и более часовых архивов (Задание на опрос отключено)
12				24.10.2015 08:16		Часовой	Отсутствует 48 и более часовых архивов (Задание на опрос отключено)
13				09.05.2018	18.06.2018	Суточный	Температура обратки (67.965 °С) превышает рассчитанную температуру по графику отопления (41 °С) на 65.77%
14	ЖКХ-11	Ленинградская обл, Ленинград г, Ленина ул, д. 3	ВКТ-7 №001 ТВ1 (Тепло)	15.05.2018	17.06.2018	Суточный	Суточное потребление M1 (0 т) меньше рабочего диапазона (от 0.001 до 1000000 т)
15				15.05.2018	17.06.2018	Суточный	Суточное потребление M2 (0 т) меньше рабочего диапазона (от 0.001 до 1000000 т)
16				15.05.2018	17.06.2018	Суточный	Суточное потребление количества теплоты на отопление Qотп (0 ГКал) меньше рабочего диапазона (от 0.01 до 101 ГКал)
17				18.06.2018 00:58		Часовой	Отсутствует 12 и более часовых архивов (Отключен автоопрос)
18				18.06.2018 00:58		Часовой	Отсутствует 24 и более часовых архивов (Отключен автоопрос)
19				18.06.2018		Суточный	Отсутствует 1 и более суточных архивов (Отключен автоопрос)
20	МУП	Ленинградская обл, Ленинград г, Ленина ул, д. 4	ВКТ-7 №205 ТВ1 (Тепло)	13.06.2018	18.06.2018	Суточный	Суточное потребление V1 (0 м3) равно константному значению
21				13.06.2018	18.06.2018	Суточный	Суточное потребление количества теплоты на отопление Qотп (0 ГКал) равно константному значению
22				13.06.2018	18.06.2018	Суточный	Суточное потребление M1 (0 т) равно константному значению
23				13.06.2018	18.06.2018	Суточный	Суточная разница температур (-0.2 °С) меньше заданной (3 °С)
24				13.06.2018	18.06.2018	Суточный	Температура подачи (15.89 °С) ниже рассчитанной температуры по графику отопления (38 °С) на 58.18%
25				13.06.2018	18.06.2018	Суточный	Суточное потребление V2 (0 м3) равно константному значению