

Зарегистрированные события на точках учета

№ п/п	Адрес	Точка учета	Дата начала	Дата изменения	Тип архива	Описание	Количество дней проблемы			
							1-5 дней	5-10 дней	10-20 дней	Свыше 20 дней
1	Город г, Улица ул, д. 1 (Название объекта)	ТЭМ-106 №000000 Система 2 (ТС)				Время на приборе спешит на 15 ч. 34 мин.(Допустимое отклонение времени 3 ч. 55 мин.)				
2			14.08.2025		Суточный	Отсутствует 3 и более суточных архивов (Нет связи с вычислителем,)		9		
3	Город г, Улица ул, д. 1 (Название объекта)	СПТ943 .2 №000000 ТВ2 (ТС, ГВС (Раздельный учёт))	15.08.2025		Суточный	Отсутствует 3 и более суточных архивов (Нет связи с вычислителем,)		7		
4	Город г, Улица ул, д. 1 (Название объекта)	ТЭМ-104 №000000 Система 1 (ТС)				Время на приборе спешит на 1 дн. 12 ч. 28 мин.(Допустимое отклонение времени 3 ч. 55 мин.)				
5	Город г, Улица ул, д. 1 (Название объекта)	СПТ941.10(11) №000000 ТВ1 (ТС)	15.08.2025	23.08.2025	Суточный	Суточное потребление dttc (-50 °C) меньше рабочего диапазона (от 3 до 80 °C)		8		
6			15.08.2025	23.08.2025	Суточный	Суточная разница температур (-50 °C) меньше заданной (3 °C)		8		
7			15.08.2025	23.08.2025	Суточный	Суточное потребление количества теплоты на отопление Qотп (-2.73 ГКал) меньше рабочего диапазона (от 0.1 до 1 ГКал)		8		
8			21.08.2025	23.08.2025	Суточный	Суточное потребление ttc.под. (9.701 °C) меньше рабочего диапазона (от 30 до 135 °C)	2			
9	Город г, Улица ул, д. 1 (Название объекта)	СПТ941.10(11) №000000 ТВ1 (ТС)	18.08.2025 00:00			Необходимо выполнить поверку вычислителя до 18.08.2025	5			
10			17.08.2025		Суточный	Отсутствует 3 и более суточных архивов (Последнее подключение модема 17.08.2025 16:06)	5			
	ИТОГО точек учета						3	5		