

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
13/08/25г.-12/09/25г.

Абонент:
Адрес: Москва г, Менделеевская ул, д. 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут
Тхв= 0,00°C

Договор N: 123
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00099359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х8BC2 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	BHP	BOC	H.C.															
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mr	P1	P2	Qo	Qg	
13.08.2025	67,81	51,43	16,38	40,19	39,39	30,59	30,20	9,19	8,05	5,02	1,122	0,470	24	0																
14.08.2025	68,31	50,85	17,46	38,08	37,28	27,30	26,98	10,30	8,08	5,02	1,178	0,515	24	0																
15.08.2025	68,26	50,96	17,30	38,21	37,36	28,36	28,00	9,36	8,10	5,04	1,126	0,478	24	0																
16.08.2025	67,47	51,46	16,01	41,14	40,26	30,54	30,17	10,09	7,98	5,02	1,166	0,511	24	0																
17.08.2025	68,08	51,52	16,56	41,49	40,55	29,65	29,30	11,25	7,97	5,02	1,253	0,575	24	0																
18.08.2025	67,88	51,53	16,35	41,83	40,90	29,25	28,90	12,00	8,03	5,01	1,288	0,612	24	0																
19.08.2025	68,24	51,80	16,44	42,28	41,33	30,86	30,46	10,87	8,04	5,00	1,245	0,556	24	0																
20.08.2025	69,40	50,14	19,26	36,04	35,25	24,52	24,23	11,02	8,09	4,99	1,235	0,542	24	0							2									
21.08.2025	69,86	52,81	17,05	43,34	42,43	31,57	31,14	11,29	8,30	4,94	1,321	0,584	24	0																
22.08.2025	71,52	49,92	21,60	34,33	33,60	22,39	22,12	11,48	8,61	4,72	1,299	0,562	24	0							2									
23.08.2025	67,81	51,36	16,45	43,43	42,51	31,62	31,25	11,26	8,08	4,72	1,282	0,573	24	0																
24.08.2025	67,90	53,38	14,52	51,20	50,13	37,52	37,01	13,12	7,91	4,74	1,431	0,686	24	0																
25.08.2025	68,63	54,57	14,06	54,85	53,68	40,74	40,19	13,49	8,40	4,73	1,493	0,729	24	0																
26.08.2025	69,63	55,38	14,25	55,54	54,34	42,91	42,31	12,03	8,57	4,70	1,442	0,661	24	0																
27.08.2025	69,30	54,91	14,39	55,04	53,84	41,57	41,01	12,83	8,51	4,65	1,483	0,702	24	0																
28.08.2025	69,17	54,86	14,31	54,71	53,51	41,50	40,92	12,59	8,54	4,67	1,459	0,685	24	0																
29.08.2025	68,75	54,50	14,25	53,94	52,74	40,78	40,23	12,51	8,54	4,65	1,437	0,679	24	0																
30.08.2025	68,17	54,03	14,14	52,92	51,80	40,16	39,60	12,20	8,54	4,67	1,396	0,655	24	0																
31.08.2025	68,48	53,98	14,50	52,39	51,26	36,32	35,82	15,44	8,41	4,68	1,581	0,822	24	0																
01.09.2025	67,97	53,39	14,58	50,60	49,60	36,57	36,08	13,52	8,33	4,80	1,448	0,715	24	0																
02.09.2025	68,91	53,28	15,63	47,02	46,07	34,37	33,89	12,18	8,22	4,86	1,372	0,633	24	0																
03.09.2025	68,99	53,31	15,68	47,82	46,84	34,69	34,21	12,63	8,33	4,76	1,411	0,672	24	0																
04.09.2025	69,33	52,82	16,51	43,48	42,54	30,91	30,47	12,07	8,61	4,64	1,342	0,611	24	0							2									
05.09.2025	70,56	49,40	21,16	33,77	33,05	21,79	21,52	11,53	8,69	4,58	1,272	0,561	24	0							2									
06.09.2025	71,22	49,71	21,51	33,40	32,68	22,41	22,12	10,56	8,71	4,60	1,232	0,518	24	0																
07.09.2025	71,45	49,47	21,98	32,89	32,17	20,22	19,96	12,21	8,60	4,60	1,310	0,592	24	0							2									
08.09.2025	71,30	50,24	21,06	33,91	33,19	21,75	21,47	11,72	8,74	4,57	1,290	0,577	24	0							2									
09.09.2025	71,01	50,24	20,77	33,75	33,03	22,08	21,81	11,22	8,61	4,48	1,251	0,551	24	0							2									
10.09.2025	69,24	49,18	20,06	33,39	32,67	21,13	20,88	11,79	8,51	4,60	1,234	0,565	24	0							2									
11.09.2025	69,26	49,31	19,95	34,18	33,46	21,74	21,48	11,98	8,56	4,59	1,261	0,577	24	0							2									
12.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---																
Итого:				1295,16	1267,46	925,81	913,73	353,73			39,660	18,169	720	0																
Средние:	69,13	51,99	17,14						8,36	4,77																				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
12/08/25 24:00	125734,02	122441,79	110563,66	109184,06	13257,73	3828,557	672,814	27 610	745
11/09/25 24:00	127029,18	123709,25	111489,47	110097,79	13611,46	3868,217	690,983	28 330	745
Итого:	1295,16	1267,46	925,81	913,73	353,73	39,660	18,169	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации Иванов И.И.

