

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 27/12/24г.-26/01/25г.

Абонент:

Адрес: Санкт-Петербург г, Петергофская ул,
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 0,00°C

Договор N:

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 16041371, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х73А6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.12.24 23	83.07	60.69	22.37	8.13	4.37	122.472	116.997	118.837	115.015	3.822	0.00	4.00	2.670	24	0	
28.12.24 23	81.39	59.99	21.41	8.13	4.39	121.760	116.672	118.272	114.742	3.530	0.00	4.00	2.543	24	0	
29.12.24 23	93.11	66.83	26.28	8.09	4.37	122.157	116.349	117.717	113.995	3.723	0.00	4.00	3.108	24	0	
30.12.24 23	95.33	67.91	27.42	8.06	4.38	121.975	115.802	117.355	113.391	3.964	0.00	4.00	3.234	24	0	
31.12.24 23	79.54	59.02	20.52	8.07	4.40	120.843	115.489	117.509	113.626	3.883	0.00	4.00	2.422	24	0	
01.01.25 23	81.69	60.71	20.98	8.15	4.39	122.208	116.927	118.683	114.942	3.741	0.00	4.00	2.501	24	0	
02.01.25 23	72.89	55.11	17.78	8.00	4.39	118.536	114.421	115.748	112.811	2.938	0.00	4.00	2.067	24	0	
03.01.25 23	70.53	53.28	17.26	8.01	4.42	117.349	114.274	114.749	112.766	1.983	0.00	4.00	1.989	24	0	
04.01.25 23	79.77	59.12	20.65	8.15	4.41	120.205	116.428	116.875	114.554	2.321	0.00	4.00	2.424	24	0	
05.01.25 23	86.75	63.10	23.65	8.11	4.40	120.335	115.906	116.478	113.795	2.683	0.00	4.00	2.767	24	0	
06.01.25 23	96.80	69.10	27.70	8.14	4.40	122.287	116.354	117.533	113.853	3.680	0.00	4.00	3.272	24	0	
07.01.25 23	91.57	66.65	24.93	8.10	4.39	121.860	116.116	117.565	113.776	3.789	0.00	4.00	2.944	24	0	
08.01.25 23	76.08	56.15	19.93	8.02	4.41	118.969	114.568	115.942	112.890	3.052	0.00	4.00	2.320	24	0	
09.01.25 23	75.00	56.04	18.97	8.09	4.42	118.417	115.469	115.481	113.787	1.694	0.00	4.00	2.200	24	0	
10.01.25 23	76.10	56.85	19.24	8.14	4.42	119.451	116.323	116.419	114.589	1.831	0.00	4.00	2.250	24	0	
11.01.25 23	74.92	55.61	19.32	8.12	4.43	118.510	115.811	115.585	114.146	1.439	0.00	4.00	2.242	24	0	
12.01.25 23	74.99	55.49	19.50	8.10	4.42	117.518	115.382	114.610	113.736	0.874	0.00	4.00	2.245	24	0	
13.01.25 23	77.08	56.47	20.61	8.09	4.41	118.020	115.500	114.948	113.792	1.156	0.00	4.00	2.378	24	0	
14.01.25 23	83.49	60.87	22.61	8.10	4.39	120.230	115.893	116.628	113.919	2.709	0.00	4.00	2.648	24	0	
15.01.25 23	80.62	58.91	21.71	8.07	4.39	119.392	115.432	116.026	113.586	2.440	0.00	4.00	2.530	24	0	
16.01.25 23	86.52	62.75	23.77	8.09	4.39	120.974	115.898	117.115	113.805	3.310	0.00	4.00	2.795	24	0	
17.01.25 23	75.69	56.25	19.44	8.09	4.41	119.742	115.693	116.726	113.999	2.727	0.00	4.00	2.278	24	0	
18.01.25 23	75.06	55.91	19.14	8.11	4.41	118.611	115.562	115.669	113.893	1.776	0.00	4.00	2.224	24	0	
19.01.25 23	75.08	55.72	19.36	8.10	4.42	118.384	115.398	115.450	113.740	1.709	0.00	4.00	2.245	24	0	
20.01.25 23	76.89	56.87	20.02	8.15	4.42	118.272	116.107	115.213	114.367	0.845	0.00	4.00	2.316	24	0	
21.01.25 23	97.75	69.44	28.31	8.13	4.40	121.670	116.185	116.849	113.662	3.188	0.00	4.00	3.325	24	0	
22.01.25 23	107.86	75.83	32.03	8.22	4.40	124.568	117.889	118.732	114.887	3.845	0.00	4.00	3.825	24	0	
23.01.25 23	96.58	69.35	27.23	8.11	4.38	122.265	116.524	117.531	113.992	3.539	0.00	4.00	3.216	24	0	
24.01.25 23	96.34	69.01	27.34	8.11	4.38	121.669	116.537	116.985	114.030	2.954	0.00	4.00	3.213	24	0	
25.01.25 23	94.44	67.86	26.58	8.08	4.38	120.942	116.094	116.439	113.671	2.768	0.00	4.00	3.109	24	0	
26.01.25 23	81.75	59.85	21.90	8.03	4.38	117.737	115.135	114.332	113.243	1.089	0.00	4.00	2.515	24	0	
Итого/Средн	83.76	61.19	22.57	8.10	4.40	3727.322	3593.128	3614.003	3531.001	83.002	0.00	4.00	81.815	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.12.24 23	90151.788	90555.687	87671.932	88825.027	-1153.095	1258.459	20382	3798
26.01.25 23	93879.110	94148.815	91285.935	92356.028	-1070.093	1340.274	21126	3798
Итого	3727.322	3593.128	3614.003	3531.001	83.002	81.815	744	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.тепломос
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____