

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 12.03.2025 по 11.04.2025

Потребитель:

Адрес: Москва г, Менделеевская ул, д. 9

Договор: 123

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 01010101

Наименьший расход теплоносителя Gmin: 0

Наибольший расход теплоносителя Gmax: 0

Дата	Qтс1, Гкал	Qтс2, Гкал	Qтс3, Гкал	Мтс1, т	Мтс2, т	Мтс3, т	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	P1, МПа	P2, МПа	P3, МПа	P4, МПа	Pхв, МПа	t1, °C	t2, °C	t3, °C	t4, °C	t5, °C	txв, °C	Траб, ч	События	
12.03.25	2,691	-	-	90,772	-	-	90,771	89,743	-	-	93,011	90,570	-	-	0,5	0,5	-	-	0,1	73,51	43,84	-	-	-	-	0,00	24,00	
13.03.25	2,737	-	-	93,309	-	-	93,310	92,291	-	-	95,606	93,148	-	-	0,5	0,5	-	-	0,1	73,42	44,06	-	-	-	-	0,00	24,00	
14.03.25	2,475	-	-	87,284	-	-	87,284	86,426	-	-	89,388	87,239	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	72,66	44,19	-	-	-	-	0,00	24,00	
15.03.25	2,199	-	-	77,443	-	-	77,443	76,706	-	-	79,257	77,390	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	71,40	42,87	-	-	-	-	0,00	24,00	
16.03.25	1,949	-	-	67,018	-	-	67,018	66,404	-	-	68,563	66,963	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	70,75	41,41	-	-	-	-	0,00	24,00	
17.03.25	1,918	-	-	66,737	-	-	66,737	66,186	-	-	68,250	66,734	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	70,20	41,35	-	-	-	-	0,00	24,00	
18.03.25	1,894	-	-	69,427	-	-	69,427	68,859	-	-	70,937	69,426	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	68,73	41,43	-	-	-	-	0,00	24,00	
19.03.25	1,558	-	-	55,062	-	-	55,062	54,530	-	-	56,227	54,938	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	67,66	39,17	-	-	-	-	0,00	24,00	
20.03.25	1,476	-	-	50,925	-	-	50,925	50,430	-	-	52,002	50,794	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	67,71	38,63	-	-	-	-	0,00	24,00	
21.03.25	1,682	-	-	62,121	-	-	62,121	61,629	-	-	63,424	62,109	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	67,46	40,16	-	-	-	-	0,00	24,00	
22.03.25	2,101	-	-	83,728	-	-	83,728	82,941	-	-	85,517	83,676	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	68,03	42,92	-	-	-	-	0,00	24,00	
23.03.25	2,252	-	-	90,341	-	-	90,341	89,363	-	-	92,320	90,193	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	68,96	44,00	-	-	-	-	0,00	24,00	
24.03.25	2,353	-	-	93,894	-	-	93,894	92,864	-	-	95,976	93,739	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	69,42	44,34	-	-	-	-	0,00	24,00	
25.03.25	2,318	-	-	89,258	-	-	89,258	88,317	-	-	91,249	89,124	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	69,64	43,56	-	-	-	-	0,00	24,00	
26.03.25	2,308	-	-	84,633	-	-	84,633	83,830	-	-	86,578	84,589	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	70,74	43,28	-	-	-	-	0,00	24,00	
27.03.25	2,150	-	-	83,614	-	-	83,614	82,854	-	-	85,434	83,589	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	68,51	42,78	-	-	-	-	0,00	24,00	
28.03.25	1,820	-	-	66,239	-	-	66,239	65,616	-	-	67,693	66,162	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	68,75	40,89	-	-	-	-	0,00	24,00	
29.03.25	1,657	-	-	58,444	-	-	58,444	57,915	-	-	59,712	58,368	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	68,39	39,85	-	-	-	-	0,00	24,00	
30.03.25	1,579	-	-	55,652	-	-	55,652	55,161	-	-	56,845	55,582	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	67,94	39,45	-	-	-	-	0,00	24,00	
31.03.25	1,529	-	-	54,521	-	-	54,521	54,026	-	-	55,667	54,430	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	67,33	39,15	-	-	-	-	0,00	24,00	
01.04.25	1,606	-	-	59,566	-	-	59,566	59,121	-	-	60,796	59,572	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	66,82	39,82	-	-	-	-	0,00	24,00	
02.04.25	1,594	-	-	67,222	-	-	67,255	66,511	-	-	68,536	67,026	-	-	0,5	0,5	-	-	0,1	60,76	39,17	-	-	-	-	0,00	24,00	Статизм:6,1 9,58
03.04.25	1,796	-	-	74,802	-	-	74,802	73,818	-	-	76,275	74,418	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	65,00	40,87	-	-	-	-	0,00	24,00	
04.04.25	1,444	-	-	57,569	-	-	57,569	56,695	-	-	58,655	57,099	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	63,63	38,51	-	-	-	-	0,00	24,00	
05.04.25	1,804	-	-	80,642	-	-	80,642	79,462	-	-	82,144	80,098	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	63,20	40,63	-	-	-	-	0,00	24,00	
06.04.25	1,789	-	-	77,265	-	-	77,265	76,116	-	-	78,748	76,733	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	64,25	41,06	-	-	-	-	0,00	24,00	
07.04.25	1,610	-	-	67,831	-	-	67,831	66,849	-	-	69,109	67,359	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	63,58	39,69	-	-	-	-	0,00	24,00	
08.04.25	1,608	-	-	69,472	-	-	69,472	68,455	-	-	70,756	68,976	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	62,88	39,59	-	-	-	-	0,00	24,00	
09.04.25	1,813	-	-	85,894	-	-	85,894	84,684	-	-	87,432	85,360	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	61,87	40,67	-	-	-	-	0,00	24,00	
10.04.25	1,739	-	-	80,607	-	-	80,607	79,490	-	-	82,043	80,103	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	61,63	39,87	-	-	-	-	0,00	24,00	
11.04.25	1,431	-	-	63,039	-	-	63,039	62,173	-	-	64,149	62,619	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	61,37	38,53	-	-	-	-	0,00	24,00	
Итого	58,877	-	-	2264.	-	-	2264.	2239.	-	-	2312.	2258.	-	-	0,6	0,5	-	-	0,1	67,30	41,15	-	-	-	-	0,00	744,...	

Интеграторы	На 11.03.25	На 11.04.25	За период	Интеграторы	На 11.03.25	На 11.04.25	За период	Интеграторы	На 11.03.25	На 11.04.25	За период
Qтс1, Гкал	998,866	1057,743	58,877	Мтс1, т	33074,206	35338,537	2264,331	М1, т	33079,906	35344,270	2264,364
Qтс2, Гкал	-	-	-	Мтс2, т	-	-	-	М2, т	32727,846	34967,311	2239,465
Qтс3, Гкал	-	-	-	Мтс3, т	-	-	-	М3, т	-	-	-

Интеграторы	На 11.03.25	На 11.04.25	За период	Интеграторы	На 11.03.25	На 11.04.25	За период	Интеграторы	На 11.03.25	На 11.04.25	За период
M4, т	-	-	-	V3, м3	-	-	-	Тпит, ч	-	-	-
V1, м3	33907,381	36219,680	2312,299	V4, м3	-	-	-		-	-	-
V2, м3	33027,353	35285,479	2258,126	Тнар, ч	16664,520	17408,520	744,000		-	-	-

Код ошибки	Описание ошибки
Статизм:6	Превышение частоты входа 1
Статизм:19	Расход 2 ниже метрологического минимума
Статизм:58	Возникновение НС1 по ТС1

Ответственный за учет: _____

Представитель обслуживающей организации: _____