

Сохранен 12.09.25 в 12:48:02

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-Ультра № 010101; регистратор РИ-7-985; адр. 13, 4800 бит/с

ПП1 №010101; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 251,3

Диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

Диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц Р, Т, Q: 05F2442EF4D5

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный. Метод расчета К: ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 0,89; CO2,% 0,3; плотность, кг/м3 .

Договорные параметры: Р дог., кПа 130; Т дог., °С -10; Q дог.= 123 м3/ч;

Время отчета (контрактный час) 10; Начало месяца 1-е число;

Отчетный период завершён, Т нар. 3038,2 .. 3757,8

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода Vсу=78129 м3; Vру=75175 м3

на момент конца отчетного периода Vсу=78820 м3; Vру=75885 м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	НС 0123	Vсу м3	Тнар ч
1	17.04	-18.04.25 10:00	13	13	0	24,0		78142	3062,2
2	18.04	-19.04.25 10:00	15	15	0	24,0		78157	3086,2
3	19.04	-20.04.25 10:00	13	13	0	24,0		78170	3110,2
4	20.04	-21.04.25 10:00	15	15	0	24,0		78185	3134,2
5	21.04	-22.04.25 10:00	14	14	0	24,0		78199	3158,2
6	22.04	-23.04.25 10:00	13	13	0	24,0		78212	3182,2
7	23.04	-24.04.25 10:00	13	13	0	24,0		78225	3206,2
8	24.04	-25.04.25 10:00	14	14	0	24,0		78239	3230,2
9	25.04	-26.04.25 10:00	13	13	0	24,0		78252	3254,2
10	26.04	-27.04.25 10:00	17	17	0	24,0		78269	3278,2
11	27.04	-28.04.25 10:00	21	21	0	24,0		78290	3302,2
12	28.04	-29.04.25 10:00	21	21	0	24,0		78311	3326,2
13	29.04	-30.04.25 10:00	18	18	0	24,0		78329	3350,2
14	30.04	-01.05.25 10:00 *	17	17	0	23,6	0	78346	3373,8
15	01.05	-02.05.25 10:00	16	16	0	24,0		78362	3397,8
16	02.05	-03.05.25 10:00	17	17	0	24,0		78379	3421,8
17	03.05	-04.05.25 10:00	16	16	0	24,0		78395	3445,8
18	04.05	-05.05.25 10:00	14	14	0	24,0		78409	3469,8
19	05.05	-06.05.25 10:00	51	51	0	24,0		78460	3493,8
20	06.05	-07.05.25 10:00	43	43	0	24,0		78503	3517,8
21	07.05	-08.05.25 10:00	43	43	0	24,0		78546	3541,8
22	08.05	-09.05.25 10:00	46	46	0	24,0		78592	3565,8
23	09.05	-10.05.25 10:00	44	44	0	24,0		78636	3589,8
24	10.05	-11.05.25 10:00	33	33	0	24,0		78669	3613,8
25	11.05	-12.05.25 10:00	14	14	0	24,0		78683	3637,8
26	12.05	-13.05.25 10:00	48	48	0	24,0		78731	3661,8
27	13.05	-14.05.25 10:00	36	36	0	24,0		78767	3685,8
28	14.05	-15.05.25 10:00	33	33	0	24,0		78800	3709,8
29	15.05	-16.05.25 10:00	11	11	0	24,0		78811	3733,8
30	16.05	-17.05.25 10:00	9	9	0	24,0		78820	3757,8

ИТОГ за период (17.04.25 10:00 – 17.05.25 10:00)

Итог м3	Vсу м3	Vнс м3	Vнс2 м3	Vптп м3	Твкл сут	Тнс0 мин	Тнс1 мин
691	691	49	0	49	30,0	24	0

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 12.09.25 в 12:48:02

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-Ультра № 010101; регистратор РИ-7-985; адр. 13, 4800 бит/с
 ПП1 №010101; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	тср/сут °C	Рср/сут кПа	Вптп сут м3	Вру м3/сут	Вру м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	17.04	17.04.25 10:00	3062,2	31,8	104,34	0,0	13	75188	0	0
2	18.04	18.04.25 10:00	3086,2	31,6	104,02	0,0	15	75203	0	0
3	19.04	19.04.25 10:00	3110,2	30,7	103,78	0,0	14	75217	0	0
4	20.04	20.04.25 10:00	3134,2	30,3	103,58	0,0	15	75232	0	0
5	21.04	21.04.25 10:00	3158,2	31,7	103,35	0,0	14	75246	0	0
6	22.04	22.04.25 10:00	3182,2	31,8	103,06	0,0	13	75259	0	0
7	23.04	23.04.25 10:00	3206,2	30,8	102,66	0,0	14	75273	0	0
8	24.04	24.04.25 10:00	3230,2	31,7	102,27	0,0	14	75287	0	0
9	25.04	25.04.25 10:00	3254,2	33,3	102,00	0,0	14	75301	0	0
10	26.04	26.04.25 10:00	3278,2	30,9	102,13	0,0	17	75318	0	0
11	27.04	27.04.25 10:00	3302,2	25,3	103,37	0,0	21	75339	0	0
12	28.04	28.04.25 10:00	3326,2	25,3	104,41	0,0	21	75360	0	0
13	29.04	29.04.25 10:00	3350,2	27,6	104,09	0,0	18	75378	0	0
14	30.04	30.04.25 10:00 *	3373,8	29,0	103,57	49,0	17	75395	1440	0
15	01.05	01.05.25 10:00	3397,8	30,5	103,23	0,0	16	75411	0	0
16	02.05	02.05.25 10:00	3421,8	28,3	102,90	0,0	17	75428	0	0
17	03.05	03.05.25 10:00	3445,8	29,3	103,27	0,0	17	75445	0	0
18	04.05	04.05.25 10:00	3469,8	31,1	103,08	0,0	14	75459	0	0
19	05.05	05.05.25 10:00	3493,8	34,3	102,67	0,0	53	75512	0	0
20	06.05	06.05.25 10:00	3517,8	36,1	102,70	0,0	45	75557	0	0
21	07.05	07.05.25 10:00	3541,8	36,2	102,31	0,0	44	75601	0	0
22	08.05	08.05.25 10:00	3565,8	33,7	102,46	0,0	49	75650	0	0
23	09.05	09.05.25 10:00	3589,8	35,3	102,72	0,0	45	75695	0	0
24	10.05	10.05.25 10:00	3613,8	31,6	102,92	0,0	34	75729	0	0
25	11.05	11.05.25 10:00	3637,8	29,5	103,07	0,0	14	75743	0	0
26	12.05	12.05.25 10:00	3661,8	34,5	102,52	0,0	50	75793	0	0
27	13.05	13.05.25 10:00	3685,8	32,7	102,31	0,0	37	75830	0	0
28	14.05	14.05.25 10:00	3709,8	32,2	102,78	0,0	35	75865	0	0
29	15.05	15.05.25 10:00	3733,8	31,5	103,53	0,0	10	75875	0	0
30	16.05	16.05.25 10:00	3757,8	32,5	103,71	0,0	10	75885	0	0

ИТОГ за период (17.04.25 10:00 – 17.05.25 10:00)

Всу м3	Вру м3	Тср/сут °C	Рср/сут кПа
691	710	31,4	103,094

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 12.09.25 в 12:48:02

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-Ультра № 010101; регистратор РИ-7-985; адр. 13, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 №010101

Типа НС0 – нет заполнения архива – длительность 48 мин – обусловлено событиями:

Отключение питания

Типа НС1 – учет газа невозможен – не зафиксировано

Типа НС2 – учет газа по константам – не зафиксировано

Типа НС3 – изменение констант – не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
