

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения

с 24.09.2025 по 15.10.2025

Потребитель: ООО "Потребитель"

Адрес: г. Уфа, ()

Договор №: 12345 от 01.01.2025

Прибор учёта: № 012345 Система 1

Система 1:

Дата	Температура (°C)				Объём (м3)			Масса (т)					Давление (МПа)		ТЭ (Гкал)	ТЭ расч (Гкал)	Время раб.(ч)	Траб (ч)	Тнс (ч)	Код НС
	T1	T2	dt	ta	V1	V2	dV	M1	M2	M3(Мп)	dM	%	P1	P2	Q	Qрасч				
24.09.2025	21,79	20,62	1,18	19,81	0,233	0,000	0,233	0,233	0,000	-	0,233	100,00	0,60	0,40	0,000	0,000	24,00	0,00	24,00	6
25.09.2025	20,46	19,32	1,15	9,18	0,231	0,000	0,231	0,232	0,000	-	0,232	100,00	0,60	0,40	0,000	0,000	24,00	0,00	24,00	5, 6
26.09.2025	19,24	18,30	0,94	4,19	0,231	0,000	0,231	0,231	0,000	-	0,231	100,00	0,60	0,40	0,000	0,000	24,00	0,00	24,00	5, 6
27.09.2025	18,85	17,98	0,87	6,34	0,232	0,000	0,232	0,231	0,000	-	0,231	100,00	0,60	0,40	0,000	0,000	24,00	0,00	24,00	5, 6
28.09.2025	18,12	17,29	0,83	4,10	0,231	0,000	0,231	0,231	0,000	-	0,231	100,00	0,60	0,40	0,000	0,000	24,00	0,00	24,00	5, 6
29.09.2025	16,87	16,19	0,68	2,49	0,232	0,000	0,232	0,233	0,000	-	0,233	100,00	0,60	0,40	0,000	0,000	24,00	0,00	24,00	5, 6
30.09.2025	16,56	15,98	0,58	0,39	0,234	0,000	0,234	0,235	0,000	-	0,235	100,00	0,60	0,40	0,000	0,000	24,00	0,00	24,00	5, 6
01.10.2025	16,93	16,21	0,72	4,98	0,234	0,000	0,234	0,234	0,000	-	0,234	100,00	0,60	0,40	0,000	0,000	24,00	0,00	24,00	5, 6
02.10.2025	45,55	39,55	6,00	7,10	159,063	158,712	0,351	157,543	157,581	-	-0,037	0,02	0,60	0,40	0,951	0,951	24,00	24,00	0,00	-
03.10.2025	47,00	41,44	5,56	4,82	347,585	346,853	0,732	344,042	344,130	-	-0,088	0,03	0,60	0,40	1,927	1,927	24,00	24,00	0,00	-
04.10.2025	47,54	42,22	5,32	4,42	356,552	355,955	0,597	352,826	353,047	-	-0,222	0,06	0,60	0,40	1,890	1,890	24,00	24,00	0,00	-
05.10.2025	46,94	42,04	4,90	6,14	353,403	353,799	-0,396	349,806	350,927	-	-1,121	0,32	0,60	0,40	1,727	1,727	24,00	24,00	0,00	-
06.10.2025	43,97	39,84	4,13	6,83	343,615	345,266	-1,650	340,579	342,774	-	-2,196	0,64	0,60	0,40	1,419	1,419	24,00	24,00	0,00	-
07.10.2025	43,40	39,48	3,92	7,35	344,997	348,363	-3,366	342,031	345,893	-	-3,862	1,12	0,60	0,40	1,354	1,354	24,00	24,00	0,00	-
08.10.2025	44,02	40,07	3,95	9,70	344,054	349,344	-5,289	341,004	346,790	-	-5,786	1,67	0,60	0,40	1,361	1,361	24,00	24,00	0,00	-
09.10.2025	44,20	40,22	3,98	6,99	342,751	349,549	-6,798	339,687	346,972	-	-7,285	2,10	0,60	0,40	1,365	1,365	24,00	24,00	0,00	-
10.10.2025	43,83	40,02	3,80	10,85	344,897	353,028	-8,131	341,868	350,449	-	-8,581	2,45	0,60	0,40	1,313	1,313	24,00	24,00	0,00	-
11.10.2025	43,46	39,70	3,75	10,44	342,890	352,243	-9,354	339,935	349,701	-	-9,766	2,79	0,60	0,40	1,289	1,289	24,00	24,00	0,00	-
12.10.2025	45,10	40,68	4,42	5,11	339,959	350,784	-10,825	336,778	348,129	-	-11,350	3,26	0,60	0,40	1,501	1,501	24,00	24,00	0,00	-
13.10.2025	48,04	42,91	5,12	5,05	341,503	353,399	-11,896	337,858	350,405	-	-12,548	3,58	0,60	0,40	1,743	1,743	24,00	24,00	0,00	-
14.10.2025	47,39	42,46	4,92	9,12	342,621	354,861	-12,240	339,071	351,911	-	-12,840	3,65	0,60	0,40	1,682	1,682	24,00	24,00	0,00	-
15.10.2025	47,83	42,84	4,99	9,39	344,832	357,656	-12,824	341,184	354,632	-	-13,447	3,79	0,60	0,40	1,717	1,717	24,00	24,00	0,00	-
Итого	35,78	32,52	3,26	7,04	4650,582	4729,812	-79,230	4606,071	4693,342	-	0,000	37,52	0,60	0,40	21,239	21,239	528,00	336,00	192,00	

Причины перерасчёта:

5 - Отсутствие показания количества ТЭ.

6 - Отсутствие подачи/потребления теплоносителя (перерасчет не производится).

Ситуация: НС до 15 суток

Расчёт: Qрасч= Qраб / Траб * Тнс

Количество часов с перерасчётом: 192,00

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Mп(dM), т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.09.2025 24:00	125178,881	125307,065	123204,507	124032,516	-	1430,665	17088,62
15.10.2025 24:00	129829,463	130036,877	127810,578	128725,857	-	1451,904	17616,62
Итого	4650,582	4729,812	4606,071	4693,342	-	21,239	528,00

Ответственный за учёт тепловой энергии: _____/ _____/

Представитель обслуживающей организации: _____/ _____/

Инспектор: _____/ _____/