

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ с 24.09.2025 по 23.10.2025

СО

Абонент: ООО "Потребитель"

Договор: 12345 от 01.01.2025

Телефон:

Приборы УУТЭ поверены до

Адрес: Санкт-Петербург г

Обсл.орг-ция:

Код УУТЭ: 575

Котельная:

Схема подключения: Двухтрубная открытая независимая, ГВС график: /

Вычислитель: ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ) №012345

Режим:

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв,гр.С = 0

Расчетный алгоритм: зима: Q = M1(h1 - h2)

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,29500	Гкал	Qвент.=	Гкал	Qгвс.=	Гкал					
Договорные расходы, т/час:		Gот.=		т/час	Gвент.=	т/час	Gгвс.=	0,00000	т/час				
Договорные расходы, т/сут:		Gот.=		т/сут	Gвент.=	т/сут	Gгвс.=	0,00000	т/сут				
Дата	Ти	НС	V1	V2	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q1
	ч		м3	м3	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
24.09.2025	24,00		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	21,8	20,6	1,2	6,1	4,1	0,000
25.09.2025	24,00		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	20,5	19,3	1,1	6,1	4,1	0,000
26.09.2025	24,00		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	19,2	18,3	0,9	6,1	4,1	0,000
27.09.2025	24,00		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	18,9	18,0	0,9	6,1	4,1	0,000
28.09.2025	24,00		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	18,1	17,3	0,8	6,1	4,1	0,000
29.09.2025	24,00		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	16,9	16,2	0,7	6,1	4,1	0,000
30.09.2025	24,00		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	16,6	16,0	0,6	6,1	4,1	0,000
01.10.2025	24,00		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	16,9	16,2	0,7	6,1	4,1	0,000
02.10.2025	24,00		159,1	158,7	157,5	157,6	0,0	45,5	39,5	6,0	6,1	4,1	0,951
03.10.2025	24,00		347,6	346,9	344,0	344,1	-0,1	47,0	41,4	5,6	6,1	4,1	1,927
04.10.2025	24,00		356,6	356,0	352,8	353,0	-0,2	47,5	42,2	5,3	6,1	4,1	1,890
05.10.2025	24,00		353,4	353,8	349,8	350,9	-1,1	46,9	42,0	4,9	6,1	4,1	1,727
06.10.2025	24,00		343,6	345,3	340,6	342,8	-2,2	44,0	39,8	4,1	6,1	4,1	1,419
07.10.2025	24,00		345,0	348,4	342,0	345,9	-3,9	43,4	39,5	3,9	6,1	4,1	1,354
08.10.2025	24,00		344,1	349,3	341,0	346,8	-5,8	44,0	40,1	4,0	6,1	4,1	1,361
09.10.2025	24,00		342,8	349,5	339,7	347,0	-7,3	44,2	40,2	4,0	6,1	4,1	1,365
10.10.2025	24,00		344,9	353,0	341,9	350,4	-8,6	43,8	40,0	3,8	6,1	4,1	1,313
11.10.2025	24,00		342,9	352,2	339,9	349,7	-9,8	43,5	39,7	3,8	6,1	4,1	1,289
12.10.2025	24,00		340,0	350,8	336,8	348,1	-11,4	45,1	40,7	4,4	6,1	4,1	1,501
13.10.2025	24,00		341,5	353,4	337,9	350,4	-12,5	48,0	42,9	5,1	6,1	4,1	1,743
14.10.2025	24,00		342,6	354,9	339,1	351,9	-12,8	47,4	42,5	4,9	6,1	4,1	1,682
15.10.2025	24,00		344,8	357,7	341,2	354,6	-13,4	47,8	42,8	5,0	6,1	4,1	1,717
16.10.2025	24,00		340,3	353,3	336,8	350,4	-13,6	47,6	42,5	5,1	6,1	4,1	1,718
17.10.2025	24,00		336,7	349,9	333,2	347,0	-13,8	47,5	42,3	5,2	6,1	4,1	1,751
18.10.2025	24,00		340,0	353,5	336,6	350,6	-14,0	46,8	41,8	5,0	6,1	4,1	1,693
19.10.2025	24,00		341,0	354,9	337,5	352,0	-14,5	47,2	42,1	5,1	6,1	4,1	1,746
20.10.2025	24,00		335,9	350,3	332,0	347,1	-15,1	50,4	44,2	6,2	6,1	4,1	2,059
21.10.2025	24,00		337,7	352,3	333,7	349,1	-15,4	50,2	44,3	6,0	6,1	4,1	1,999
22.10.2025	24,00		337,3	352,2	333,3	349,0	-15,7	50,7	44,8	6,0	6,1	4,1	2,003
23.10.2025	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Среднее:	24,00		242,1	248,1	239,6	246,2	-6,5	38,9	35,1	3,8	6,1	4,1	1,18
Итого:	696,00		7019,6	7196,2	6949,1	7138,6	-189,5						34,21
Расчёт по среднему за													
Расчёт по договору													
Итого													34,21

Представитель теплоснабжающей организации:

/

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

/

ГВС

Приборы УУТЭ поверены до

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная открытая независимая, ГВС график: /

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ / _____ /