

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
_____/_____/_____
«__» _____ 202_ г.

Акт периодической проверки (повторного допуска) № ____
узла учета тепловой энергии и теплоносителя

дата приемки «25» ноября 2025 г. время 13:18

Комиссия в составе:

Представитель РСО: _____ Специалист технической поддержки Соловьев В. А.
(должность, Ф.И.О.)

Представителя потребителя: _____ Петров В.В.
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

Представителя организации, осуществлявшей монтаж и наладку узла учета: _____
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

произвела технический осмотр узла учета: _____
МКД Москва г, Московская ул, д. 3
(тип объекта, адрес, № договора)

№ УУТЭ ____ Общее количество УУТЭ ____ (при наличии нескольких УУТЭ в МКД)
Система № ____ (при наличии нескольких систем в МКД)
Величина и вид нагрузки: $Q_{10} =$ Гкал/час $Q_{ГВС} =$ Гкал/час Температурный график: 150/70

Наименование средства измерения	Тип, марка	Заводской номер	Номер пломбы	Диапазон измерения/ Вес импульса	Модификация модели датчика	Дата поверки	Срок очередной поверки
Тепловычислитель (шкаф)	ВКТ-7	01010101	010203	2,5 литр 2,5 литр		17.07.2023	20.08.2027
Преобразователь расхода (ПТ)	"ВЗЛЕТ ЭМ" ЭКСПЕРТ-xxx	01	550637	0,48-72 м3/ч	42352	17.04.2022	13.04.2026
Преобразователь расхода (ОТ)	"ВЗЛЕТ ЭР" ЛАЙТ М	321	472503	0,48-72 м3/ч	ЭРСВ-470 ЛВ Ду 40	19.12.2022	17.11.2026
Преобразователь температуры (ПТ)	Не предусмотрен в ПД						
Преобразователь температуры (ОТ)	Не предусмотрен в ПД						

Узел учета установлен не (на) границе раздела балансовой принадлежности 2D= мм., L= м.

Показания УУТЭ

$G_1 =$	5,580	м3/час	$M_1 =$	132 498,710	т	$T_1 =$	86,67	°C
$G_2 =$	4,870	м3/час	$M_2 =$	117 749,930	т	$T_2 =$	53,40	°C
$G_3 =$		м3/час	$M_3 =$		т	$T_3 =$		°C
$h =$	30 118,000	час	$\sum Q =$	4 129,171	Гкал	$W =$	0,212	Гкал/час

В результате осмотра установлено:

1. Приборы, оборудование, техническая документация узла учета соответствуют (не соответствуют) проекту № _____ от _____, согласованного письмом энергоснабжающей организации № _____ от _____ действующим Правилам, нормам, техническим условиям.
2. Персоналом объекта подготовлено, а представителями РСО опломбировано;
3. Причина замены пломб: поверка тепловычислителя и преобразователей температуры;
4. В соответствии с п.61-73 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, узел учета готов к эксплуатации для расчетов за потребляемую тепловую энергию с 25.11.2025 г. по 25.11.2026 г.

Представитель РСО: _____ Специалист технической поддержки Соловьев В. А.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель потребителя: _____ Петров В.В.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку узла учета: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)