

Анализ соблюдения температурного режима
Объект: ООО УК "Добрые люди"
Адрес: Москва г, Первомайская ул, д. 1
Точка учета: Система 1. ОДПУ (ТС)
За период с 01.01.2025 до 31.01.2025
Нормативное снижение T1: 0

Допускаемые отклонения от графика:
T1, ± 3 %; T2, + 5 %

№ пп								T1откл				T2откл				ΔTгр			ΔTфакт			Qo		
								°C				°C												
								Факт	Мин	Макс	%	Факт	Макс	%										
Дата-Время	Tнв	T1гр	T1грКорр	T1грМин	T1грМакс	T1факт	Факт	Мин	Макс	%	T2гр	T2грМакс	T2факт	Факт	Макс	%								
1	01.01.2025	-4,7	84,6	84,6	82,0	87,1	85,2	0,6	-2,5	2,5	0,7	48,3	50,8	49,8	1,4	2,4	2,9	36,2	35,4	2,5				
2	02.01.2025	-4,7	84,5	84,5	82,0	87,1	84,3	-0,3	-2,5	2,5	-0,3	48,3	50,7	50,4	2,1	2,4	4,3	36,2	33,9	2,6				
3	03.01.2025	1,1	73,8	73,8	71,6	76,0	75,1	1,4	-2,2	2,2	1,8	44,4	46,6	46,1	1,7	2,2	3,7	29,4	29,1	2,1				
4	04.01.2025	-2,0	79,2	79,2	76,9	81,6	79,3	0,0	-2,4	2,4	0,1	46,0	48,3	48,0	2,0	2,3	4,2	33,2	31,3	2,3				
5	05.01.2025	-3,4	82,0	82,0	79,6	84,5	81,9	-0,1	-2,5	2,5	-0,2	47,2	49,5	49,1	1,9	2,4	4,0	34,9	32,9	2,4				
6	06.01.2025	-7,3	89,7	89,7	87,0	92,4	89,4	-0,3	-2,7	2,7	-0,3	50,6	53,1	51,6	1,1	2,5	2,1	39,1	37,8	2,7				
7	07.01.2025	-11,2	97,5	97,5	94,6	100,4	94,0	-3,4	-2,9	2,9	-3,5	53,9	56,6	54,0	0,1	2,7	0,2	43,6	40,0	3,0				
8	08.01.2025	-4,9	84,8	84,8	82,3	87,4	87,0	2,2	-2,5	2,5	2,6	48,5	50,9	50,5	2,0	2,4	4,2	36,4	36,5	2,6				
9	09.01.2025	0,1	74,0	74,0	71,8	76,2	75,1	1,1	-2,2	2,2	1,5	44,1	46,3	46,8	2,7	2,2	6,0	29,9	28,3	2,2				
10	10.01.2025	-1,6	78,3	78,3	76,0	80,7	77,0	-1,4	-2,4	2,4	-1,8	45,6	47,9	47,4	1,9	2,3	4,1	32,8	29,5	2,3				
11	11.01.2025	-0,8	76,4	76,4	74,1	78,7	76,3	-0,1	-2,3	2,3	-0,2	44,8	47,0	47,0	2,3	2,2	5,1	31,6	29,2	2,2				
12	12.01.2025	-3,3	81,8	81,8	79,4	84,3	79,9	-1,9	-2,5	2,5	-2,4	47,1	49,4	48,0	0,9	2,4	2,0	34,7	31,9	2,3				
13	13.01.2025	-7,3	89,8	89,8	87,1	92,5	85,8	-4,0	-2,7	2,7	-4,4	50,6	53,1	50,9	0,3	2,5	0,6	39,2	34,9	2,6				
14	14.01.2025	-3,9	83,0	83,0	80,5	85,5	85,1	2,1	-2,5	2,5	2,6	47,6	50,0	49,5	1,9	2,4	4,0	35,4	35,6	2,5				
15	15.01.2025	-3,8	82,8	82,8	80,3	85,3	84,3	1,5	-2,5	2,5	1,8	47,5	49,9	49,3	1,8	2,4	3,8	35,3	35,0	2,4				
16	16.01.2025	-9,0	93,0	93,0	90,3	95,8	92,5	-0,5	-2,8	2,8	-0,6	52,0	54,6	52,3	0,3	2,6	0,6	41,0	40,2	2,8				
17	17.01.2025	-11,0	97,1	97,1	94,2	100,0	98,2	1,1	-2,9	2,9	1,2	53,7	56,4	53,5	-0,2	2,7	-0,4	43,3	44,7	3,0				
18	18.01.2025	-7,9	90,8	90,8	88,1	93,5	93,8	3,0	-2,7	2,7	3,3	51,1	53,6	52,0	0,9	2,6	1,7	39,7	41,9	2,8				
19	19.01.2025	-3,1	81,4	81,4	78,9	83,8	81,3	0,0	-2,4	2,4	-0,1	46,9	49,2	49,1	2,2	2,3	4,7	34,5	32,3	2,4				
20	20.01.2025	-2,7	80,6	80,6	78,2	83,0	80,0	-0,6	-2,4	2,4	-0,7	46,5	48,9	48,4	1,8	2,3	3,9	34,0	31,7	2,4				
21	21.01.2025	-10,5	96,0	96,0	93,2	98,9	94,8	-1,2	-2,9	2,9	-1,3	53,3	55,9	53,9	0,6	2,7	1,2	42,8	40,9	3,1				
22	22.01.2025	-19,4	113,6	113,6	110,2	117,1	107,9	-5,8	-3,4	3,4	-5,1	60,2	63,2	59,8	-0,4	3,0	-0,7	53,4	48,1	3,9				
23	23.01.2025	-16,3	107,5	107,5	104,3	110,7	109,0	1,5	-3,2	3,2	1,4	58,0	60,9	58,5	0,6	2,9	1,0	49,6	50,5	3,7				
24	24.01.2025	-11,5	98,1	98,1	95,1	101,0	102,8	4,7	-2,9	2,9	4,8	54,1	56,8	54,9	0,8	2,7	1,4	43,9	47,9	3,3				
25	25.01.2025	-16,1	107,1	107,1	103,9	110,3	106,5	-0,6	-3,2	3,2	-0,6	57,8	60,7	55,8	-2,0	2,9	-3,4	49,3	50,7	3,4				
26	26.01.2025	-17,2	109,2	109,2	105,9	112,5	108,6	-0,7	-3,3	3,3	-0,6	58,7	61,6	57,6	-1,0	2,9	-1,8	50,6	50,9	3,6				
27	27.01.2025	-5,8	86,7	86,7	84,1	89,3	86,1	-0,6	-2,6	2,6	-0,7	49,3	51,8	51,1	1,7	2,5	3,5	37,4	35,0	2,8				
28	28.01.2025	0,7	73,9	73,9	71,6	76,1	75,0	1,1	-2,2	2,2	1,5	44,2	46,5	46,5	2,3	2,2	5,1	29,6	28,5	2,2				
29	29.01.2025	-0,2	74,8	74,8	72,6	77,0	75,3	0,5	-2,2	2,2	0,7	44,3	46,5	46,3	2,0	2,2	4,5	30,5	29,0	2,2				
30	30.01.2025	-0,5	75,8	75,8	73,5	78,0	75,9	0,1	-2,3	2,3	0,1	44,6	46,8	46,2	1,6	2,2	3,7	31,2	29,6	2,2				
31	31.01.2025	0,3	73,9	73,9	71,7	76,2	74,5	0,6	-2,2	2,2	0,8	44,2	46,4	46,0	1,8	2,2	4,2	29,8	28,5	2,1				
Ср.значения за период			87,2				87,2	0,0			0,1	49,5		50,7	1,2		2,6							

Общие итоги анализа по объекту
Всего обработано данных за 31 суток

Анализ T1	
Соблюдалась	26 суток 83,9 %
При соблюдении ср.откл T1	0,3 %
Не соблюдалась	5 суток 16,1 %
в т.ч. Перегрев	2 суток 6,5 %
Недогрев	3 суток 9,7 %
При перегреве среднее отклонение T1	4,0 %
Максимальный перегрев T1	4,8 %
При недогреве среднее отклонение T1	-4,3 %
Минимальный недогрев T1	-5,1 %
Анализ T2	
Соблюдалась (при собл.T1)	23 суток 88,5 %
При соблюдении T2 среднее отклонение	2,6 %
Не соблюдалась (при собл.T1)	3 суток 11,5 %
При нарушении T2 среднее отклонение	5,4 %
При нарушении T2 максимальное отклонение	6,0 %

$y = -0,0706x + (3,9208)$

