

Сравнительный анализ по аномальному потреблению ресурсов

Расчетный период: 26.02.26 - 25.03.26

Порог чувствительности МН, %: 30

Порог чувствительности ГН, %: 30

Дата формирования: 25.03.26

Количество проанализированных записей

Источник	Потребитель	Адрес	Тип объекта	Название объекта	Модель ПУ	№ ПУ	ТУ	Ресурс	Договорная нагрузка, Гкал/ч	Тепловая энергия МТ, Гкал/ч	Тепловая энергия МН, Гкал/ч	Отклонение МН, %	Тепловая энергия ГН, Гкал	Отклонение ГН, %	Среднее отклонение, %	Отклонение Т1 МТ от графика, %	Отклонение Т1 МН от графика, %	Отклонение Т1 ГН от графика, %	Отклонение Р1 МТ от графика, %	Отклонение Р1 МН от графика, %	Отклонение Р1 ГН от графика, %	Утечка МТ (М1-М2), м3	Утечка МН (М1-М2), м3	Утечка ГН (М1-М2), м3	Количество проанализированных записей			Ссылка на подотчет
																									МТ	МН	ГН	
Адрес и наименование объекта источника	Наименование потребителя	Адрес объекта потребителя	Другой	Наименование объекта потребителя	Модель прибора учета	Серийный номер прибора учета	ТВ2	ГВС	1,886	0,0101	0,0084	31,1	0,0141	-66,3	48,7	-34,2	-40,3	-32,5	-62,8	-62,8	-62,8				27	28	28	Ссылка
Адрес и наименование объекта источника	Наименование потребителя	Адрес объекта потребителя	Другой	Наименование объекта потребителя	Модель прибора учета	Серийный номер прибора учета	Подсистема 1	ТС	0,099	0,0517	0,0455	32,9	0,0526	-32,9	32,9	-3,5	-4,7	-1,9				-15,6	-15,2	-3,5	27	28	28	Ссылка
Адрес и наименование объекта источника	Наименование потребителя	Адрес объекта потребителя	Другой	Наименование объекта потребителя	Модель прибора учета	Серийный номер прибора учета	ТВ2	ГВС	0,003	0,2943	0,2299	40,4	0,3993	-77,2	58,8	-23,9	-30,4	-11,6							27	28	28	Ссылка

 - отчетный период имеет пересечение с межотопительным периодом объекта, которому принадлежит данная ТУ

Адрес объекта: Адрес объекта
 Прибор учета: Модель прибора учета
 Время на приборе учета: отстает на 4 ч. 53 мин.
 Потребляемый ресурс: ГВС

Дата	Температура				Масса				Давление		ТЭ (Гкал)		Одог, Гкал/ч	Время раб.(ч)	Проверки
	T1	T2	dt	ta	M1	M2	dM	Теплоноситель МТ, ТЧ	P1	P2	Q	ТЭ МТ, Гкал/ч			
26.02.2026	65,011	--	--	-17,575	4,785	--	--	--	0,294	--	0,311	0,013	1,36	24,00	
27.02.2026	61,338	--	--	-17,025	5,163	--	--	--	0,294	--	0,317	0,013	1,34	24,00	
28.02.2026	57,128	--	--	-16,587	0,679	--	--	--	0,294	--	0,039	0,002	1,32	24,00	
01.03.2026	57,381	--	--	-16,837	0,786	--	--	--	0,294	--	0,045	0,002	1,33	24,00	
02.03.2026	59,452	--	--	-13,962	5,996	--	--	--	0,294	--	0,357	0,015	1,22	24,00	
03.03.2026	62,769	--	--	-13,875	6,787	--	--	--	0,294	--	0,427	0,018	1,22	24,00	
04.03.2026	64,060	--	--	-13,450	4,602	--	--	--	0,294	--	0,295	0,012	1,21	24,00	
05.03.2026	64,442	--	--	-15,288	5,098	--	--	--	0,294	--	0,329	0,014	1,27	24,00	
06.03.2026	59,907	--	--	-15,338	4,098	--	--	--	0,294	--	0,246	0,010	1,28	24,00	
07.03.2026	57,625	--	--	-10,050	0,784	--	--	--	0,294	--	0,045	0,002	1,08	24,00	
08.03.2026	57,810	--	--	-12,350	0,598	--	--	--	0,294	--	0,035	0,001	1,16	24,00	
09.03.2026	62,373	--	--	-22,200	3,113	--	--	--	0,294	--	0,194	0,008	1,53	24,00	
10.03.2026	66,291	--	--	-17,837	4,788	--	--	--	0,294	--	0,318	0,013	1,37	24,00	
11.03.2026	60,058	--	--	-11,288	6,132	--	--	--	0,294	--	0,369	0,015	1,12	24,00	
12.03.2026	58,566	--	--	-1,875	5,408	--	--	--	0,294	--	0,317	0,013	0,77	24,00	
13.03.2026	58,434	--	--	2,062	5,243	--	--	--	0,294	--	0,307	0,013	0,63	24,00	
14.03.2026	58,126	--	--	3,125	1,465	--	--	--	0,294	--	0,085	0,004	0,59	24,00	
15.03.2026	58,043	--	--	4,650	0,764	--	--	--	0,294	--	0,044	0,002	0,53	24,00	
16.03.2026	58,549	--	--	6,200	6,121	--	--	--	0,294	--	0,359	0,015	0,47	24,00	
17.03.2026	58,589	--	--	5,162	5,382	--	--	--	0,294	--	0,316	0,013	0,51	24,00	
18.03.2026	58,580	--	--	5,750	5,359	--	--	--	0,294	--	0,314	0,013	0,49	24,00	
19.03.2026	58,487	--	--	5,438	5,080	--	--	--	0,294	--	0,298	0,012	0,50	24,00	
20.03.2026	58,607	--	--	5,500	5,583	--	--	--	0,294	--	0,328	0,014	0,50	24,00	
21.03.2026	58,305	--	--	3,263	0,802	--	--	--	0,294	--	0,047	0,002	0,58	24,00	
22.03.2026	58,108	--	--	2,600	0,665	--	--	--	0,294	--	0,039	0,002	0,61	24,00	
23.03.2026	58,847	--	--	5,175	6,651	--	--	--	0,294	--	0,392	0,016	0,51	24,00	
24.03.2026	59,034	--	--	7,512	6,088	--	--	--	0,294	--	0,360	0,015	0,42	24,00	
25.03.2026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,54	--	
Итого:	59,849	0,000	0,000	-5,893	108,020	0,000	0,000	0,000	0,294	0,000	0,242	0,010	0,909	648	

Дата	Температура				Масса				Давление		ТЭ (Гкал)		Оприв, Гкал	ТЭ МН прив., Гкал/ч	Время раб.(ч)	Проверки
	T1	T2	dt	ta	M1	M2	dM	Теплоноситель МТ, ТЧ	P1	P2	Q	ТЭ МТ, Гкал/ч				
29.01.2026	58,069	--	--	-8,213	5,485	--	--	--	0,294	--	0,319	0,013	0,43	0,02	24,00	
30.01.2026	57,499	--	--	-3,212	4,892	--	--	--	0,294	--	0,282	0,012	0,47	0,02	24,00	
31.01.2026	56,700	--	--	-8,350	1,666	--	--	--	0,294	--	0,095	0,004	0,12	0,01	24,00	
01.02.2026	56,616	--	--	-14,063	0,843	--	--	--	0,294	--	0,048	0,002	0,05	0,00	24,00	
02.02.2026	63,956	--	--	-16,213	5,797	--	--	--	0,294	--	0,371	0,015	0,35	0,01	24,00	
03.02.2026	60,404	--	--	-12,650	5,343	--	--	--	0,294	--	0,323	0,013	0,34	0,01	24,00	
04.02.2026	58,181	--	--	-12,888	5,453	--	--	--	0,294	--	0,318	0,013	0,32	0,01	24,00	
05.02.2026	66,752	--	--	-18,975	5,355	--	--	--	0,294	--	0,358	0,015	0,32	0,01	24,00	
06.02.2026	62,370	--	--	-13,900	5,247	--	--	--	0,294	--	0,328	0,014	0,34	0,01	24,00	
07.02.2026	57,089	--	--	-10,775	1,355	--	--	--	0,294	--	0,077	0,003	0,08	0,00	24,00	
08.02.2026	57,458	--	--	-6,850	1,305	--	--	--	0,294	--	0,075	0,003	0,09	0,00	24,00	
09.02.2026	58,553	--	--	-9,175	6,295	--	--	--	0,294	--	0,369	0,015	0,55	0,02	24,00	
10.02.2026	60,815	--	--	-13,850	5,563	--	--	--	0,294	--	0,339	0,014	0,38	0,02	24,00	
11.02.2026	65,955	--	--	-17,800	4,863	--	--	--	0,294	--	0,321	0,013	0,26	0,01	24,00	
12.02.2026	60,159	--	--	-12,662	5,541	--	--	--	0,294	--	0,334	0,014	0,22	0,01	24,00	
13.02.2026	57,830	--	--	-7,813	5,529	--	--	--	0,294	--	0,320	0,013	0,20	0,01	24,00	
14.02.2026	56,466	--	--	-0,850	1,289	--	--	--	0,294	--	0,073	0,003	0,06	0,00	24,00	
15.02.2026	56,916	--	--	-1,387	0,658	--	--	--	0,294	--	0,038	0,002	0,03	0,00	24,00	
16.02.2026	58,076	--	--	-3,250	5,949	--	--	--	0,294	--	0,346	0,014	0,19	0,01	24,00	
17.02.2026	58,063	--	--	-0,775	5,691	--	--	--	0,294	--	0,331	0,014	0,23	0,01	24,00	
18.02.2026	57,700	--	--	-9,800	5,129	--	--	--	0,294	--	0,296	0,012	0,13	0,01	24,00	
19.02.2026	61,170	--	--	-12,038	4,551	--	--	--	0,294	--	0,279	0,012	0,12	0,00	24,00	
20.02.2026	59,263	--	--	-12,529	4,953	--	--	--	0,294	--	0,294	0,012	0,12	0,01	24,00	
21.02.2026	57,165	--	--	-14,338	0,821	--	--	--	0,294	--	0,047	0,002	0,02	0,00	24,00	
22.02.2026	56,795	--	--	-16,313	0,780	--	--	--	0,294	--	0,044	0,002	0,02	0,00	24,00	
23.02.2026	57,555	--	--	-17,100	0,959	--	--	--	0,294	--	0,055	0,002	0,02	0,00	24,00	
24.02.2026	60,273	--	--	-12,275	6,704	--	--	--	0,294	--	0,405	0,017	0,14	0,01	24,00	
25.02.2026	61,798	--	--	-15,250	5,034	--	--	--	0,294	--	0,311	0,013	0,13	0,01	24,00	
Итого:	59,273	0,000	0,000	-10,832	113,048	0,000	0,000	0,000	0,294	0,000	0,243	0,010	6	0	672	

Дата	Температура				Масса				Давление		ТЭ (Гкал)		Оприв, Гкал	ТЭ ГН прив., Гкал/ч	Время раб.(ч)	Проверки
	T1	T2	dt	ta	M1	M2	dM	Теплоноситель МТ, ТЧ	P1	P2	Q	ТЭ МТ, Гкал/ч				
26.02.2025	54,058	--	--	-4,038	6,357	--	--	--	0,294	--	0,344	0,014	0,56	0,02	24,00	
27.02.2025	53,895	--	--	-3,957	6,610	--	--	--	0,294	--	0,357	0,015	0,57	0,02	24,00	
28.02.2025	53,994	--	--	-5,112	6,257	--	--	--	0,294	--	0,338	0,014	0,51	0,02	24,00	
01.03.2025	53,329	--	--	-4,450	1,473	--	--	--	0,294	--	0,079	0,003	0,12	0,01	24,00	
02.03.2025	52,931	--	--	-4,163	1,473	--	--	--	0,294	--	0,078	0,003	0,11	0,00	24,00	
03.03.2025	53,746	--	--	-3,025	6,422	--	--	--	0,294	--	0,346	0,014	0,52	0,02	24,00	
04.03.2025	54,253	--	--	-4,250	6,346	--	--	--	0,294	--	0,345	0,014	0,49	0,02	24,00	
05.03.2025	54,071	--	--	-5,175	6,802	--	--	--	0,294	--	0,368	0,015	0,53	0,02	24,00	
06.03.2025	54,752	--	--	-8,575	6,542	--	--	--	0,294	--	0,359	0,015	0,45	0,02	24,00	
07.03.2025	54,488	--	--	-7,662	6,672	--	--	--	0,294	--	0,364	0,015	0,40	0,02	24,00	
08.03.2025	53,623	--	--	-7,762	3,371	--	--	--	0,294	--	0,181	0,008	0,21	0,01	24,00	
09.03.2025	54,090	--	--	-8,488	2,594	--	--	--	0,294	--	0,141	0,006	0,21	0,01	24,00	
10.03.2025	54,110	--	--	-5,450	7,127	--	--	--	0,294	--	0,386	0,016	0,59	0,02	24,00	
11.03.2025	54,137	--	--	-4,750	6,622	--	--	--	0,294	--	0,359	0,015	0,46	0,02	24,00	
12.03.2025	54,028	--	--	-2,125	6,246	--	--	--	0,294	--	0,338	0,014	0,33	0,01	24,00	
13.03.2025	54,124	--	--	2,013	6,347	--	--	--	0,294	--	0,344	0,014	0,34	0,01	24,00	
14.03.2025	54,014	--	--	3,087	5,739	--	--	--	0,294	--	0,310	0,013	0,31	0,01	24,00	
15.03.2025	53,907	--	--	6,400	1,834	--	--	--	0,294	--	0,099	0,004	0,11	0,00	24,00	
16.03.2025	53,410	--	--	1,838	1,921	--	--	--	0,294	--	0,103	0,004	0,08	0,00	24,00	
17.03.2025	54,461	--	--	1,375	7,344	--	--	--	0,294	--	0,401	0,017	0,31	0,01	24,00	
18.03.2025	54,276	--	--	2,100	6,268	--	--	--	0,294	--	0,341	0,014	0,26	0,01	24,00	
19.03.2025	54,475	--	--	0,513	7,266	--	--	--	0,294	--	0,396	0,017	0,28	0,01	24,00	
20.03.2025	54,271	--	--	0,075	7,157	--	--	--	0,294	--	0,389	0,016	0,27	0,01	24,00	
21.03.2025	54,160	--	--	-1,475	6,075	--	--	--	0,294	--						

Тепловая энергия, Гкал/ч

