

**Счетчик  
электрической энергии  
однофазный**

Руководство по эксплуатации  
САНТ.411152.059 РЭ1




ОКП 42 2861 5  
ТН ВЭД 9028301100

Предприятие-изготовитель:  
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»  
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  
тел.: +7 (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90  
Бесплатная горячая линия: 8 800 200-75-27  
e-mail: concern@energomera.ru  
[www.energomera.ru](http://www.energomera.ru)

Гарантийное обслуживание:  
357106, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.217

**ЭНЕРГОМЕРА**

**CE201**





## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....</b>	5
<b>2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	6
<b>3. ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ.....</b>	7
3.1. Назначение счетчика .....	7
3.2. Функциональные возможности .....	7
3.3. Варианты исполнения счетчика .....	13
3.4. Счетчик сертифицирован .....	16
3.5. Рабочие условия применения .....	16
3.6. Условия окружающей среды .....	17
3.7. Состав комплекта счетчика .....	17
3.8. Технические характеристики .....	18
3.9. Устройство и работа счетчика .....	22
<b>4. ПОДГОТОВКА СЧЕТЧИКА К РАБОТЕ.....</b>	28
4.1. Распаковывание .....	28
4.2. Подготовка к эксплуатации.....	28
4.3. Порядок установки.....	29
4.4. Схемы подключения.....	30
4.5. Замена литиевого элемента .....	33
4.6. Конфигурирование счетчика .....	33
<b>5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....</b>	34
5.1. Способы снятия показаний .....	34
5.2. Режим ручного просмотра.....	36
5.3. Режим автоматического отображения .....	58
5.4. Режим просмотра при отсутствии напряжения сети .....	58

5.5. Автоматизированный режим .....	58
5.6. Информационные сообщения .....	59
<b>6. ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА .....</b>	<b>61</b>
<b>7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....</b>	<b>61</b>
<b>8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ .....</b>	<b>62</b>
<b>9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....</b>	<b>63</b>
<b>10. МАРКИРОВАНИЕ .....</b>	<b>63</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А .....</b>	<b>65</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>	<b>67</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ В .....</b>	<b>68</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....</b>	<b>69</b>

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) содержит сведения о счетчике активной электрической энергии однофазном СЕ 201 (далее – счетчик), необходимые для обеспечения полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

При изучении, эксплуатации счетчика необходимо дополнительно руководствоваться формулляром САНТ.411152.059 ФО (в дальнейшем – ФО) и инструкцией по программированию САНТ.411152.059 ИС1 (в дальнейшем – ИП), которую можно получить по ссылке: [www.energomera.ru/documentations/ce201\\_s7\\_instruction\\_prog.pdf](http://www.energomera.ru/documentations/ce201_s7_instruction_prog.pdf).

К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 1 000 В и изучившие настоящее РЭ.



## **1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

1.1. В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие условные обозначения:

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;

ЛЭ – литиевый элемент;

МИ – модуль интерфейса;

МК – микроконтроллер;

МП – модуль питания;

ОП – оптический порт;

ПО – программное обеспечение;

ИВ – импульсный (дискретный) выход;  
ЕЕПРОМ – энергонезависимая память;  
ДВКЗ – датчик вскрытия крышки зажимов;  
ЕІА485 – интерфейс связи;  
УСД – устройство сбора данных.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. По безопасности эксплуатации счетчик удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99.

2.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчик соответствует классу II ГОСТ Р 51350-99.

2.3. Монтаж и эксплуатацию счетчика необходимо вести в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

2.4. Изоляция в условиях п.3.5 выдерживает воздействие импульсного напряжения 6 кВ:

– между цепью тока, цепью напряжения с одной стороны и всеми другими цепями счетчика, включая общий вывод цепи напряжения, соединенного с «землей» с другой стороны;

– между выводами реле управления нагрузкой с одной стороны и всеми другими цепями счетчика, соединенными с «землей» с другой стороны;

– между цепями тока и напряжения с одной стороны и выходами реле управления нагрузкой, соединенными вместе и с «землей» с другой стороны, во время испытания телеметрические выходы, должны быть соединены с «землей».

**Примечание** – «земля» – это проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь счетчика.

2.5. Изоляция выдерживает в течение 1 мин напряжение 4 кВ (среднеквадратическое значение) переменного тока частотой  $(50 \pm 2,5)$  Гц:

- между соединенными вместе цепями тока, напряжения и выводами реле управления нагрузкой, с одной стороны и выводами электрического испытательного выходного устройства, соединенными с «землей» с другой стороны, во время испытания интерфейсные цепи должны быть соединены с «землей»;
- между соединенными вместе цепями тока и напряжения с одной стороны и выходами реле управления нагрузкой с другой стороны.

2.6. Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее:

20 МОм – в условиях п.3.5;

7 МОм – при температуре окружающего воздуха  $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$  при относительной влажности воздуха 93 %.

2.7. Не класть и не вешать на счетчик посторонних предметов, не допускать ударов.

### **3. ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ**

#### **3.1. Назначение счетчика**

3.1.1. Счетчик предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока, организации многотарифного учета электроэнергии, ведения массивов профиля мощности с программируемым временем интегрирования, фиксации максимумов мощности, измерения параметров однофазной сети.

3.1.2. Счетчик имеет интерфейсы связи и предназначен для работы, как автономно, так и в составе автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) для передачи измеренных или вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.

3.1.3. Связь со счетчиком на месте установки может обеспечиваться через оптический порт.

#### **3.2. Функциональные возможности**

3.2.1. Тарификация и учет энергии

3.2.1.1. Счетчик ведет учет по четырем тарифам с возможностью задания до двенадцати тарифных зон

в пределах суток (одном суточном расписании) с дискретностью одна минута, индивидуально по каждому дню недели в сезонной программе.

3.2.1.2. Счетчик позволяет задать до 36 различных суточных расписаний переключений тарифов и до двенадцати сезонных программ. Сезонная программа определяет неизменную тарификацию на время от одного дня до календарного года.

3.2.1.3. Счетчик позволяет задать до 32 исключительных дней (праздничных и перенесенных), тарификация в которых отличается от тарификации по дню недели принятой в сезонной программе.

3.2.1.4. Счетчик ведет архивы тарифицированной (до 4 тарифов) и суммарной учтенной активной энергии:

- нарастающим итогом (всего от обнуления);
- за текущий и 12 предыдущих месяцев;
- на конец текущего и 12 предыдущих месяцев;
- за текущие и 44 предыдущих суток;
- на конец текущего и 44 предыдущих суток.

3.2.1.5. Счетчик имеет электронный счетный механизм, осуществляющий учет активной энергии по 4 тарифам в кВт•ч.

3.2.1.6. Время изменения показаний счетного механизма соответствует требованиям ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31818.11-2012.

3.2.1.7. При санкционированном доступе счетчик обеспечивает обнуление всех энергетических параметров.

### 3.2.2. Профили мощности нагрузки

3.2.2.1. Счетчик ведет массив профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования из ряда: 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут.

3.2.2.2. Глубина хранения данных профиля зависит от времени интегрирования мощности и определяется в соответствии с таблицей 3.1.

**Таблица 3.1**

<b>Время интегрирования, мин</b>	3	5	10	15	30	60
<b>Глубина хранения, суток</b>	4	8	16	24	48	96

3.2.3. Регистрация максимумов мощности нагрузки

3.2.3.1. Счетчик регистрирует максимумы мощности по массиву профиля мощности по каждому из 4 тарифов.

3.2.3.2. Максимумы мощности фиксируются в архивах за текущий и каждый из двенадцати предыдущих месяцев.

3.2.3.3. В архивах максимумов мощности фиксируется значение максимума мощности и время, соответствующее началу интервала интегрирования мощности.

3.2.4. Измерение параметров сети

3.2.4.1. Счетчик измеряет мгновенные значения (время интегрирования одна секунда) физических величин, характеризующих однофазную электрическую сеть, и может использоваться как измеритель параметров, приведенных в таблице 5.1.

3.2.4.2. Счетчик учитывает направление потока мощности и может использоваться для оценки правильности подключения счетчика.

3.2.5. Импульсный выход

3.2.5.1. В счетчике имеется импульсный выход с электрическими характеристиками по ГОСТ 31819.21-2012.

3.2.5.2. Для версии ПО v.22 этот выход может быть настроен для выполнения следующих функций:

- испытательное выходное устройство (по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012), на котором формируются импульсы с частотой следования пропорциональной потребляемой мощности;
- управление внешними устройствами по критериям (подробное описание в ИП);
- прямое управление по команде через интерфейс;

- срабатывание по действующему тарифу;
- срабатывание по превышению максимума (лимита) мощности;
- срабатывание по уровню напряжения.

3.2.5.3. Для версии ПО v.23 этот выход настроен как испытательное выходное устройство (по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012), на котором формируются импульсы с частотой следования пропорциональной потребляемой мощности.

3.2.5.4. Постоянная счетчика – число импульсов на кВт•ч, определяется модификацией счетчика по таблице 3.3.

#### 3.2.6. Журналы счетчика

3.2.6.1. Счетчик ведет журнал программирования, журнал состояния напряжения, журнал состояния токовых цепей.

3.2.6.2. В журналах фиксируются события и время/дата их наступления (подробно в ИП). Журналы имеют глубину хранения событий по 60 записей.

#### 3.2.7. Устройство индикации

3.2.7.1. Счетчик имеет жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) для отображения учтенной энергии и измеряемых величин и две кнопки управления.

3.2.7.2. Счетчик отображает на ЖКИ учтенную и сохраненную в архивах энергию нарастающим итогом за месяц, за сутки.

3.2.7.3. Счетчик отображает на ЖКИ сохраненные в архивах значения и время фиксации максимумов мощности.

3.2.7.4. Счетчик отображает на ЖКИ текущие дату / время, заводской номер счетчика и другие вспомогательные параметры.

3.2.7.5. Счетчик отображает на ЖКИ измеренные значения физических величин, указанные в таблице 5.1.

#### 3.2.8. Интерфейсы связи

3.2.8.1. Счетчик имеет оптический порт и один из интерфейсов:



- EIA485;
- PLC;
- радиоинтерфейс;
- GSM / GPRS модем;
- Ethernet.

3.2.8.2. Перечень интерфейсов и соответствующих настроек счетчика приведен в таблице 3.2. Обмен данными одновременно через оптический порт и интерфейс невозможен (подробно в п.5.2.5.4).

3.2.8.3. Работа со счетчиком через интерфейсы связи может производиться с применением технологического программного обеспечения «AdminTools» (далее ТПО).

3.2.8.4. Счетчик обеспечивает возможность считывания через интерфейсы связи архивных данных и измеряемых параметров, а также считывание/запись программируемых параметров, указанных в ИП.

Доступ к параметрам и данным со стороны интерфейсов связи защищен паролем и пломбируемой кнопкой. Возможно включение алгоритма защиты передачи пароля по интерфейсу. Метрологические и заводские параметры защищены аппаратной перемычкой на плате счетчика и недоступны для изменения без вскрытия пломб корпуса счетчика.

**Таблица 3.2**

Тип	Обозначение	Настройки счетчика	
		Начальная и рабочая скорость обмена, бод	Время активности, секунд
R1 – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	EMB-250-100PI-004	9 600	15
	CE833M01	2 400	15
	SCME-0001	2 400	15
	CE831M03.03 *	9 600	50

## Продолжение таблицы 3.2

Тип	Обозначение	Настройки счетчика	
		Начальная и рабочая скорость обмена, бод	Время активности, секунд
R2 – Радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну	EMB-250-100UI-005	9 600	15
	CE833M02	2 400	15
	SSME-0001	2 400	15
	CE831M04.03 *	9 600	50
P – PLC-интерфейс	PLC	2 400	50
	CE834M01	2 400	50
G – GSM / GPRS модем	Модуль интерфейса GSM	9 600	15
T – Ethernet	CE835.01	9 600	15
A – EIA 485	EIA 485	9 600	3

### Примечания.

- Для поддержки корректной работы модулей радио- и PLC-интерфейсов, отмеченных звездочкой (\*), необходимо, чтобы был установлен бит 5 параметра ESPEC, при этом отображается символ «k» в окне «Начальная скорость обмена» (см. п.5.2.5.4).
- Работа GSM-модуля описана в «Инструкция по конфигурированию GSM-модулей и проверке связи», которую можно получить по ссылке: [www.energomera.ru/documents/GSM\\_Module\\_um.pdf](http://www.energomera.ru/documents/GSM_Module_um.pdf).
- Инструкции и программы конфигурирования других модулей расположены по адресу: [www.energomera.ru/products/meters/ce201s7](http://www.energomera.ru/products/meters/ce201s7) в разделе «Документация и ПО».
- Для PLC - сетевой адрес не должен превышать 65534.



### 3.2.9. Отключающее реле (размыкатель нагрузки)

3.2.9.1. Счетчик в исполнении Q2 имеет встроенное реле, предназначенное для отключения нагрузки, которое срабатывает:

- по команде через интерфейс;
- по превышению максимума (лимита) мощности;
- по выходу напряжения сети за установленные границы;
- при попытке доступа к зажимной плате счетчика.

3.2.9.2. Включение реле после отключения по команде через интерфейс выполняется либо командой включения через интерфейс, либо пользователем с помощью нажатия кнопки, если включение пользователем было разрешено командой через интерфейс.

3.2.9.3. Включение реле после отключения при попытке доступа к зажимной плате выполняется пользователем с помощью нажатия кнопки после установки сигнатуры датчика вскрытия крышки зажимов.

3.2.9.4. Включение реле после отключения по превышению лимита мощности выполняется либо автоматически через время не более 30 минут (интервал между выключением и автоматическим включением задается энергосбытовой организацией), либо пользователем с помощью нажатия кнопки.

3.2.9.5. Включение реле после отключения при выходе напряжения сети за установленные границы выполняется автоматически через одну минуту после возвращения напряжения в допустимый диапазон.

## 3.3. Варианты исполнения счетчика

3.3.1. Варианты исполнения счетчиков определяются структурой условного обозначения, приведенной на рисунке 3.1.

Постоянная счетчика приведена в таблице 3.3.

Идентификационные данные программного обеспечения счетчиков, указаны в таблице 3.3а.

Таблица 3.3

Условное обозначение счетчиков	Базовый (максимальный) ток, А	Постоянная счетчика имп./(кВт•ч)
СЕ 201Х S7 145-J...Х	5 (60)	2 000
СЕ 201Х S7 148-J...Х	10 (100)	1 000

Х – переменные данные согласно рисунка 3.1

Таблица 3.3а

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)
СЕ201v22s.a43	sCE201H	22	2458	CRC16
СЕ201v23s.a43	sCE201P	23	4E86	CRC16

Форматы представления данных об энергопотреблении на ЖКИ:

5 + 2 (два знака после запятой) при OPTNS[7] = 0 (подробно в ИП);

6 + 1 (один знак после запятой) при OPTNS[7] = 1.

Незначащие нули перед запятой не отображаются.

Формат представления данных об энергопотреблении по интерфейсу:

6 + 2 (два знака после запятой).

**СЕ 201Х S7 14X-JXXVZ X...X**

- 
- Обозначение встроенного модуля связи в соответствии с нормативно-технической документацией на модуль (для исполнений Р, Р1, Р2 – таблица 3.2)
- Z** – С расширенным набором параметров
  - V** – Контроль вскрытия крышки зажимов (электронная пломба)
  - Q2** – Реле управления нагрузкой (отключающее реле)
- Один из интерфейсов:**
- A** – Интерфейс EIA485;
  - R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной;
  - R2** – Радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю antennу;
  - P** – PLC-интерфейс;
  - G** – GSM / GPRS-модем;
  - T** – Ethernet;
  - J** – Оптический интерфейс.
- Базовый (максимальный) ток:**
- 5** – 5(60) А;
  - 8** – 10(100) А.
- Номинальное напряжение:**
- 4** – 230 В.
- Класс точности по ГОСТ 31819.21-2012:**
- 1** – 1.
- Тип корпуса:**
- S7** – для установки на щиток и на DIN-рейку
  - счетчик с двумя датчиками тока
  - 1** – счетчик с одним датчиком тока

Рисунок 3.1

3.3.2. При заказе счетчика необходимого исполнения следует руководствоваться рисунком 3.1 и таблицей 3.3.

Пример записи счетчика при заказе:

«Счетчик активной электрической энергии однофазный **СЕ 201.1 С7 145-JAVZ**», что означает:

- счетчик с одним датчиком тока (литера .1);
- тип корпуса (литера С7);
- счетчик класса точности 1 (литера 1);
- номинальное напряжение 230 В (литера 4);
- базовый 5 А и максимальный 60 А токи (литера 5);
- оптический интерфейс;
- интерфейс EIA485 (литера А).

#### **3.4. Счетчик сертифицирован**

Сведения о сертификации счетчика приведены в формуляре САНТ.411152.059 ФО.

#### **3.5. Рабочие условия применения**

Счетчик подключается к однофазной сети переменного тока и устанавливается в закрытых помещениях с рабочими условиями применения:

- температурный диапазон от минус 45 до 70 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха (30-98) %;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537-800 мм рт.ст.);
- частота измерительной сети ( $50 \pm 2,5$ ) Гц;
- форма кривой напряжения и тока измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 8 %.

### **3.6. Условия окружающей среды**

3.6.1. По устойчивости к климатическим воздействиям счетчик относится к группе 4 по ГОСТ 22261-94, с расширенным диапазоном по температуре и влажности, удовлетворяющим исполнению Т категории 3 по ГОСТ 15150-69.

3.6.2. Счетчик защищен от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчика IP51 по ГОСТ 14254-2015.

3.6.3. Счетчик прочен к одиночным ударам и вибрации по ГОСТ 31818.11-2012.

3.6.4. Детали и узлы счетчика, предназначенные для эксплуатации в районах с тропическим климатом, в части стойкости к воздействию плесневых грибов соответствуют требованиям ГОСТ 9.048-89. Допускаемый рост грибов до 3 баллов.

### **3.7. Состав комплекта счетчика**

3.7.1. Комплект поставки счетчика приведен в таблице 3.4.

3.7.2. ТПО поставляется по отдельному заказу или можно получить в интернете по ссылке: [www.energomera.ru/software/AdminTools](http://www.energomera.ru/software/AdminTools).

**Таблица 3.4**

<b>Обозначение документа</b>	<b>Наименование и условное обозначение</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
Согласно п.3.3	Счетчик активной электрической энергии однофазный СЕ 201 _____ (одно из исполнений)	1 шт.	

#### Продолжение таблицы 3.4

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество	Примечание
	Антенна	1 шт. <sup>1</sup>	
САНТ.411152.059 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз. <sup>2</sup>	
САНТ.411152.059 ФО	Формуляр	1 экз.	
ИНЕС.411152.083 Д1 <sup>3</sup>	Методика поверки	1 экз.	
САНТ.411152.059 РС <sup>4</sup>	Руководство по среднему ремонту	1 экз.	

3.7.3. Для обмена информацией по оптическому порту используется головка считывающая, соответствующая ГОСТ IEC 61107-2011 (оптическая головка).

#### 3.8. Технические характеристики

3.8.1. Счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012.

3.8.2. Гарантированными считаются технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

3.8.3. Основные технические характеристики приведены в таблице 3.5.

3.8.4. Пределы допускаемых значений погрешностей измеряемых величин приведены в приложении А.

<sup>1</sup> Поставляется в комплекте со счетчиками СЕ 201X 57 14X-JGVZ, СЕ 201X 57 14X-JGQ2VZ.

<sup>2</sup> Руководство по программированию САНТ.411152.059 ИС1 на сайте [www.energomera.ru](http://www.energomera.ru).

<sup>3</sup> Высыпается по требованию организаций, производящих регулировку и поверку счетчиков.

<sup>4</sup> Высыпается по требованию организаций, производящих ремонт счетчиков.

**Таблица 3.5**

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Базовые (максимальные) токи, А	5(60); 10(100)	
Номинальное фазное напряжение, В	230	
Предельный рабочий диапазон напряжений	от 0,75 до 1,15 U <sub>ном</sub>	
Номинальная частота сети, Гц	(50 ± 2,5)	
Коэффициент несинусоидальности напряжения и тока измерительной сети, %, не более	8	
Порог чувствительности, мА	10; 20	
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В•А	0,05	
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения без дополнительных модулей, В•А(Вт)	3 (0,8)	При номинальном напряжении
Активная мощность, потребляемая цепью напряжения с радио модулями, Вт	1,5	При номинальном напряжении
Активная мощность, потребляемая цепью напряжения с PLC-модулями, Вт	3	При номинальном напряжении
Активная мощность, потребляемая цепью напряжения с GSM / GPRS-модемом, Вт	3	При номинальном напряжении
Активная мощность, потребляемая цепью напряжения с Ethernet , Вт	1,5	При номинальном напряжении

**Продолжение таблицы 3.5**

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Дополнительная погрешность хода часов при нормальной температуре и при отключенном питании, сек. / сутки	± 1	
Ручная коррекция хода часов, сек.	± 30	
Пределы дополнительной температурной погрешности хода часов, сек. / °С·сутки	± 0,15 ± 0,2	От минус 10 до 45 °C От минус 40 до 60 °C
Длительность хранения информации в постоянной памяти счетчика при отключении питания не менее, лет	30	
Число тарифов	до 4	
Количество сезонных программ	до 12	
Количество исключительных дней	до 32	
Количество суточных тарифных расписаний	до 36	
Число тарифных зон в суточном тарифном расписании	до 8	
Глубина хранения каналов учета, накопленных по тарифам за месяц, месяцев	до 13	
Глубина хранения каналов учета накопленных по тарифам за сутки, суток	до 45	
Глубина хранения профиля нагрузки, не менее, суток	48	При времени усреднения 30 мин

### Продолжение таблицы 3.5

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Номинальное (допустимое) напряжение электрических импульсных выходов, не более, В	10 (24)	Напряжение постоянного тока
Глубина хранения каналов учета, накопленных по тарифам за месяц, месяцев	до 13	
Номинальное (допустимое) значение тока электрических импульсных выходов, не более, мА	10 (30)	Напряжение постоянного тока
Длительность выходных импульсов, мс	35	
Время усреднения мощности, мин	3, 5, 10, 15, 30, 60	
Скорость обмена через радиоинтерфейс, бод	2 400, 9 600	Зависит от радиомодема
Скорость обмена через PLC-интерфейс, бод	2 400, 4 800, 9 600	Зависит от исполнения модема
Скорость обмена через оптический порт, бод	300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400	
Скорость обмена через GSM / GPRS-модем, бод	9 600	
Скорость обмена через Ethernet, бод	9 600	
Время обновления всех показаний счетчика, сек.	1	

### Продолжение таблицы 3.5


Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Время чтения любого параметра счетчика по интерфейсу или оптическому порту при скорости 9 600 бод, сек.	от 0,06 до 1 000	Зависит от типа параметра
Начальный запуск с момента подачи напряжения, не более, сек.	5	
Масса счетчика, не более, кг	1	
Габаритные размеры, не более, мм	См.приложение Б	
Средняя наработка до отказа, час	220 000	
Средний срок службы, лет	30	
Защита от несанкционированного доступа	Пароль, алгоритм защиты передачи пароля по интерфейсу, аппаратная защита	

### 3.9. Устройство и работа счетчика

#### 3.9.1. Конструкция счетчика

3.9.1.1. Конструкция счетчика соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012 и конструкторской документации предприятия-изготовителя. Счетчик выполнен в пластмассовом корпусе. Внешний вид счетчика представлен на рисунке 3.2. Корпус счетчика в целом состоит из верхней и нижней сопрягаемых по периметру частей, прозрачного окна и съемной крышки зажимов.

3.9.1.2. На лицевой панели счетчика расположены: жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); световой индикатор количества активной энергии; элементы оптического порта; кнопка «ДСТП» – пломируемая; кнопка «КАДР»; панель с надписями, согласно настоящего РЭ.



- 1 – крышка;  
2 – этикетка (штрих-код);  
3 – винт пломбировочный;  
4 – проволока пломбировочная Силвайр (для пломбировки);  
5 – пломба свинцовая;  
6, 7 – кнопки;  
8 – крышка зажимов.

Рисунок 3.2

3.9.1.3. Для того чтобы получить доступ к кнопке «ДСТП» (разрешение программирования) необходимо удалить пломбу энергоснабжающей организации, установившей счетчик и повернуть кнопку против часовой стрелки на 180 градусов до достижения риски кнопки нижнего положения.

**Рекомендация:** для защиты от несанкционированного доступа к программируемым параметрам счетчика необходимо изменить пароль досупа, а также произвести пломбирование крышки кнопки ДСТП.

3.9.1.4. Зажимы для подсоединения счетчика к сети, к интерфейсной линии, к импульльному выходу за-крываются пластмассовой крышкой зажимов (рисунки 3.2, 3.3).

3.9.1.5. Изображение зажимной платы и нумерация контактов приведены на рисунках 3.3.




Рисунок 3.3

3.9.2. Принцип работы  
3.9.2.1. Плата счетчика

Ток в фазном проводе счетчика измеряется при помощи шунта, ток в нулевом проводе (в счетчиках с двумя датчиками тока) измеряется также при помощи шунта, а напряжение при помощи резистивного делителя. Преобразования величин по фазному проводу выполняются с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), встроенного в микроконтроллер (МК), который осуществляет преобразование мгновенных значений входных аналоговых сигналов в цифровой код и передачу его в МК. МК производит расчет среднеквадратичных значений тока в фазном проводе, напряжения, активной мощности и энергии, а также коэффициента мощности и частоты основной гармоники напряжения сети. Принцип измерения мощности в нулевом проводе счетчика основан на преобразовании входных сигналов тока и напряжения в цифровые сигналы, их цифровое перемножение и преобразованием цифрового сигнала в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности<sup>5</sup>. Суммирование этих импульсов МК дает количество активной энергии, потребленной по нулевому проводу. Счетчик ведет учет активной энергии либо только по каналу фазного провода, либо по тому каналу, где зарегистрирована большая мощность. Если мощности в фазном и нулевом проводах отличаются больше чем на 5 (10) %, счетчик индицирует небаланс токов. На основе вычисленной энергии МК выдает сигналы об энергопотреблении на импульсный выход, который может быть подключен к системе АИС КУЭ.

МК осуществляет связь между всеми периферийными устройствами схемы.

Основные электронные элементы счетчика:

- резистивные делители напряжения;
- микроконтроллер (МК);
- преобразователь мощности в частоту (ПМЧ);
- энергонезависимая память (EEPROM);
- элементы оптического порта (ОП);
- жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);
- элементы модуля интерфейса (МИ);

---

<sup>5</sup> Для счетчика в исполнении с одним датчиком тока (СЕ201.1) измерение мощности в нулевом проводе не производится.

- элементы модуля питания (МП);
- кнопки (Кн);
- световой индикатор (СИ);
- импульсный выход (ИВ);
- литиевый элемент (ЛЭ).

### 3.9.2.2. Модуль питания

Модуль питания счетчика преобразует напряжение переменного тока сети, в постоянное напряжение, необходимое для питания всех узлов и модулей счетчика.

### 3.9.2.3. Измерительный датчик напряжения

Для согласования фазного напряжения с уровнем входного сигнала АЦП и ПМЧ используются резистивные делители на металлопленочных резисторах с минимальным температурным коэффициентом.

### 3.9.2.4. Измерительные датчики тока

Для преобразования тока фазного и нулевого провода в напряжение и согласования с уровнем входного сигнала АЦП и ПМЧ, используются шунты.

### 3.9.2.5. Память ЕЕПРОМ

Сохранность результатов многотарифных накоплений обеспечивается хранением данных в энергонезависимой памяти (ЕЕПРОМ).

### 3.9.2.6. Интерфейсы счетчика

Счетчик обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через оптический порт и интерфейс по ГОСТ Р МЭК 61107-2001. Тип интерфейса зависит от исполнения счетчика и может быть одним из:

- EIA485;
- PLC;
- радиоинтерфейс;
- GSM / GPRS-модем
- Ethernet.

Название интерфейсных модулей приведено в таблице 3.2.

Все контакты интерфейса гальванически изолированы от остальных цепей на пробивное среднеквадратичное напряжение 4 кВ.

Оптический порт (ОП) сконструирован в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61107-2001. ОП предназначен для локальной связи со счетчиком через оптическую головку, подключенную к последовательному порту ПЭВМ.

Интерфейс EIA485 позволяет объединить не более 256 устройств (счетчика) на одну общую шину.

Интерфейс PLC позволяет использовать линии электропередачи для передачи данных. Количество уровней ретрансляции от 0 до 7. Дальность связи – до 1 000 м.

Радиоинтерфейс предназначен для беспроводной связи со счетчиком. Информация о типе и особенностях радиоинтерфейсов изложена в инструкциях, расположенных по адресу: [www.energomera.ru/ru/products/meters/ce201s7](http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce201s7) в разделе «Документация и ПО».

Интерфейс GSM / GPRS предназначен для дистанционной связи со счетчиком с помощью мобильной сотовой связи стандарта GSM. Интерфейс GSM / GPRS счетчиков соответствует требованиям документа РД45.187-2001 «Абонентские радиостанции систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 900 / 1 800. Общие технические требования».

Интерфейс Ethernet предназначен для связи со счетчиком с помощью локальных компьютерных сетей стандарта IEEE 802.3. Совместим с 10 / 100 / 1 000 Base-сетями.

### 3.9.2.7. Импульсный выход

Электрический импульсный выход (ИВ) предназначен для коммутации напряжения постоянного тока. Номинальное напряжение питания ( $10 \pm 2$ ) В, максимально допустимое 24 В. Величина коммутируемого номинального тока равна ( $10 \pm 1$ ) мА, максимально допустимая 30 мА. Функциональное назначение выхода в пункте 3.2.5.

Импульсный выход гальванически изолирован от остальных цепей на пробивное среднеквадратичное напряжение 4 кВ.

### 3.9.2.8. Жидкокристаллический индикатор

ЖКИ используется для отображения измеренных и накопленных данных, вспомогательных параметров и сообщений.

Выводимая на ЖКИ информация приведена на рисунке 3.4.



Рисунок 3.4

### 3.9.2.9. Световой индикатор

В счетчике имеется световой индикатор (СИ), работающий с частотой основного передающего устройства. Световой индикатор может быть использован для поверки счетчика.

## 4. ПОДГОТОВКА СЧЕТЧИКА К РАБОТЕ

### 4.1. Распаковывание

4.1.1. После распаковывания произвести наружный осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие и сохранность пломб.

### 4.2. Подготовка к эксплуатации

4.2.1. Счетчики, выпускаемые предприятием-изготовителем, имеют заводские установки согласно перечню, приведенному в ФО.

4.2.2. Перед установкой счетчика на объект необходимо изменить заводские установки, если они не удовлетворяют потребителя. Для этого следует подать номинальное напряжение на счетчик и через оптический порт или интерфейс перепрограммировать счетчик с помощью ТПО, как указано в ИП.

**ВНИМАНИЕ!** С целью предотвращения несанкционированного доступа к программируемым параметрам счетчика через интерфейсы связи, перед установкой счетчика на объект рекомендуется сменить установленный на заводе пароль.

#### 4.3. Порядок установки

4.3.1 Подключить счетчик учета электроэнергии к сети с переменным напряжением, номинальное значение которого, указанно на панели счетчика. Для этого снять крышку зажимов, открутить оба винта каждого зажима клеммной колодки до получения возможности вставить провод в клеммный зажим. Вставить провод в клемму колодки без перекосов, закрепив их в зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на счетчике или приведенной в приложении В настоящего руководства.

Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Сначала затягивают верхний винт, легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат, затем затягивают нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз.

**ВНИМАНИЕ!** Слабая затяжка винтов клеммной колодки может явиться причиной выхода счетчика из строя и причиной пожара! При повреждении счетчика, а также при возникновении пожара в результате слабой затяжки винтов, предприятие-изготовитель претензии не принимает.

#### ВНИМАНИЕ! Работы по подключению счетчика производить при обесточенной сети!

Счетчик в исполнении с двумя датчиками тока учитывает потребление по тому токовому каналу, в котором ток больше, поэтому необходимо соблюдать правильность подключения цепей нагрузки к зажиму 6, так, чтобы в цепи нулевого провода нагрузки (0н) протекал только ток нагрузки потребителя, дополнительные подключения к цепи нулевого провода нагрузки могут добавлять ток в этой цепи, что приведет к большему учету потребленной энергии.

4.3.2. В случае необходимости включения счетчика в систему АИС КУЭ, подсоединить сигнальные провода к телеметрическим или интерфейсным выходам в соответствии со схемами подключения (п.4.4).

4.3.3. Включить сетевое напряжение и убедиться, что счетчик включился (запустился тест ЖКИ: в течение 2 секунд на ЖКИ включены все сегменты, как показано на рисунке 3.4 и затем отображает текущую информацию).

#### 4.4. Схемы подключения

4.4.1. Обозначение контактов зажимов.

Нумерация контактов для подключения импульсного выхода и интерфейса приведена на рисунках 4.1 и 4.2.

4.4.2. Подключение импульсного выхода

Для обеспечения функционирования импульсного выхода необходимо подать питающее напряжение постоянного тока по схеме, приведенной на рисунке 4.1.




Рисунок 4.1

Величина электрического сопротивления R в цепи нагрузки импульсного выхода определяется по формуле:

$$R = (U - 2,0) / 0,01 \quad (4.1)$$

где U – напряжение питания выхода, В.

#### 4.4.3. Подключение интерфейса EIA485

Счетчик с интерфейсом EIA485 подключается в соответствии со стандартом EIA485 и схемой подключения, приведенной на рисунке 4.2. Если длина линий связи не превышает нескольких метров и отсутствуют источники помех, то схему подключения можно значительно упростить, подключив счетчик к УСД или ПЭВМ используя только два сигнальных провода А и В без терминальных резисторов.

$R_{CM}$  – 560 Ом, резисторы смещения.

$R_T$  – 120 Ом , резистор терминатора с номиналом, равным волновому сопротивлению кабеля.




Рисунок 4.2

#### 4.4.4. Подготовка к работе через GSM / GPRS-модем


Порядок установки / извлечения SIM-карты и подключения антенны:

- Отключить питание счетчика.
- Подключить внешнюю антенну.

- Установить/извлечь SIM-карту (рисунок 4.3).
- Подать питание на счетчик.

**Примечание** – способ замены ранее установленной SIM-карты без отключения питания счетчика описан в «Инструкции по конфигурированию GSM-модулей и проверки связи».

**ВНИМАНИЕ! НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ SIM-КАРТЫ, ЕСЛИ СО СЧЕТЧИКА НЕ СНЯТО ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮБОЙ SIM-КАРТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ SIM-КАРТЫ, ЕСЛИ СО СЧЕТЧИКА НЕ СНЯТО ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ.**



Работа GSM-модуля описана в «Инструкции по конфигурированию GSM-модулей и проверки связи», расположенной по адресу: [www.energomera.ru/ru/products/meters/ce201s7](http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce201s7) в разделе «Документация и ПО».

4.4.5. Порядок работы с радиомодулем CE831M03.03 или CE831M04.03

Радиомодуль необходимо конфигурировать, согласно инструкции САНТ.411152.059 ИС1.

Для счетчиков исполнения R2 к антенному разъему (рисунок 4.3) подключить одну из внешних антенн:

- ANT 433 ESG-433-05 SMA-M 3M (для крепления на стекло, длина кабеля – 3 м);
- ANT 433 ESG-433-04 SMA-M 3M (штыревая, на магнитном основании, длина кабеля – 3 м);
- ANT 433 BY-433-05 SMA-M 5M (для крепления на стекло, длина кабеля – 5 м);

- ANT 433 BY-433-06 SMA-M 3M (штыревая, на магнитном основании, длина кабеля – 3 м), либо другую аналогичную.

#### 4.4.6. Порядок работы с Ethernet

Модуль необходимо конфигурировать, согласно инструкции расположенной по адресу: [www.energomera.ru/ru/products/meters/ce201s7](http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce201s7) в разделе «Документация и ПО».

Заводские настройки записаные в модуле:

IP-адрес	192.168.200.200
Маска подсети	255.255.0.0
Логин	admin
Пароль	admin

### 4.5. Замена литиевого элемента

- снять крышку зажимов (рисунок 3.3).
- извлечь держатель литиевого элемента из счетчика.
- извлечь вышедший из строя литиевый элемент и установить новый типа BR2032 или аналогичный.

**Примечание** – при выключенном счетчике замена литиевого элемента приведет к приостановке хода часов, поэтому после замены литиевого элемента следует запрограммировать текущее время.

**ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА ЛИТИЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗМОЖНА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ, ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Т.К. ЛИТИЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В.**

### 4.6. Конфигурирование счетчика

4.6.1. Программирование и чтение данных счетчика осуществляется с помощью АИИС КУЭ или ПЭВМ (с установленным ТПО) через интерфейс, с использованием соответствующего адаптера или через оптопорт, с использованием оптической головки, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61107 2001.

Параметры конфигурирования, форматы данных для обмена по интерфейсам и название адаптеров приведены в инструкции по программированию (ИП).

4.6.2. При низких и высоких температурах уход часов счетчика может составлять до 9 сек. / сутки. В счетчике имеется возможность ввести автоматическую коррекцию хода часов. На заводе-изготовителе часы были откалиброваны при нормальной температуре. Если в счетчике наблюдается уход часов, то можно рассчитать и изменить постоянную коррекции хода часов (параметр DELTA):

- из ухода часов за известный период времени (число суток) рассчитать суточный уход часов  $\Delta T_{\text{сум}}$ ;
- считать из счетчика постоянную коррекции хода часов  $\Delta T$ ;
- рассчитать новое значение постоянной коррекции хода часов по формулам:

для спешащих часов:

$$\Delta T_{\text{новое}} = \Delta T - \Delta T_{\text{сум}} \times \frac{10^4}{432}, \quad (4.2)$$

для отстающих часов:

$$\Delta T_{\text{новое}} = \Delta T + \Delta T_{\text{сум}} \times \frac{10^4}{432} \quad (4.3)$$

- полученное значение с точностью до целого с учетом знака занести в счетчик.

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 5.1. Способы снятия показаний

5.1.1. Существуют три способа снятия показаний счетчика:

- режим ручного просмотра;
- режим автоматического отображения;

- режим просмотра при отсутствии напряжения сети;
- автоматизированный режим.

5.1.2. В режимах ручного просмотра и автоматического отображения данные выводятся на ЖКИ в окне шириной семь десятичных знаков с десятичной точкой.

5.1.3. Полный список форматов вывода измеренных, вычисленных и накопленных параметров приведен в таблице 5.1.

**Таблица 5.1**

Наименование выводимых параметров	На ЖКИ		По интерфейсам	
	Единицы измерения	Число разрядов слева / справа от запятой	Единицы измерения	Число разрядов слева / справа от запятой
Напряжение	В	/ 2	В	/ 2
Ток	А	/ 3	А	/ 3
Мощность	кВт	/ 4	кВт	/ 6
Коэффициент мощности		/ 3		/ 3
Частота сети	Гц	/ 2	Гц	/ 2
Активная энергия нарастающим итогом (месячные, суточные накопления)	кВт•ч	5 / 2, 6 / 1	кВт•ч	6 / 2
Значения усредненных мощностей профилей нагрузки			кВт	/ 3

## **5.2. Режим ручного просмотра**

Для удобства просмотра вся индицируемая информация разделена на отдельные группы. Каждая группа может содержать различное число параметров. Просмотр информации осуществляется с помощью кнопки «КАДР».

Существует три типа нажатия на кнопки:

- короткое – удержание кнопки в нажатом состоянии менее 1 сек.;
- длительное – удержание кнопки в нажатом состоянии более 1 сек.;
- постоянное – автоповтор длительного нажатия.

Длительное нажатие кнопки «КАДР» последовательно переключает отображение групп параметров:

- «1» – накопления нарастающим итогом;
- «2» – месячные накопления;
- «3» – суточные накопления;
- «4» – максимумы средних мощностей;
- «5» – служебная информация;
- «6» – параметры сети;
- «7» – идентификационные данные.

В зависимости от состояния бита OPTNS[7] данные об энергопотреблении могут отображаться в одном из форматов: 5 + 2, 6 + 1.

### **5.2.1. Группа «Накопления нарастающим итогом»**

Отображаются данные об энергопотреблении, накопленные нарастающим итогом суммарно и по тарифам.

На экран ЖКИ выводится информация:

- значение энергии нарастающим итогом в киловатт-часах [kW•h];
- номер отображаемого тарифа;
- признак группы «1».

Короткое нажатие кнопки «КАДР» последовательно переключает отображение значений энергии накопленной по тарифам и суммарно с одним из соответствующих признаков: [T1], [T2], [T3], [T4], [TOTAL], [T1 T2 T3 T4].

На рисунке 5.1 показано значение 516.47 [kW•h] суммарной энергии нарастающим итогом.



Рисунок 5.1

Длительное нажатие кнопки «КАДР» приводит к переходу в следующую группу.

#### 5.2.2. Группа «Месячные накопления»

Отображаются данные об энергопотреблении, накопленные за месяц суммарно и по тарифам.

На экран ЖКИ выводится информация:

- значение энергии нарастающим итогом на конец месяца в киловатт-часах [kW•h];
- месяц и год накопления;
- номер отображаемого тарифа;
- признак группы «2».

Короткое нажатие кнопки «КАДР» последовательно переключает отображение значений энергий за ме-

сяц по тарифам.

Если после перехода в группу было хотя бы одно короткое нажатие (просмотр накоплений по тарифам), то длительным нажатием кнопки «КАДР» осуществляется просмотр значений энергий за предыдущий месяц. Переход к следующей группе осуществляется после просмотра накоплений за все месяцы в группе.

Длительное нажатие кнопки «КАДР» без предварительного короткого нажатия приводит к переходу в следующую группу.

На рисунке 5.2 показано значение 94.14 [kW•h] суммарной активной энергии, накопленные в январе 2006 года. Если значение даты равно 0 0, значит, данные по месячному учету отсутствуют.



Рисунок 5.2

### 5.2.3. Группа «Суточные накопления»

Отображаются данные об энергопотреблении, накопленные за сутки суммарно и по тарифам.  
На экран ЖКИ выводится информация:

- значение энергии нарастающим итогом на конец суток в киловатт-часах [kW•h];
- число и месяц накопления;
- номер отображаемого тарифа;

– признак группы «3».

Короткое нажатие кнопки «КАДР» последовательно переключает отображение значений энергий за сутки по тарифам.

Если после перехода в группу было хотя бы одно короткое нажатие (просмотр накоплений по тарифам), то длительным нажатием кнопки «КАДР» осуществляется просмотр значений энергий за предыдущие сутки. Переход к следующей группе осуществляется после просмотра накоплений за все сутки в группе.

Длительное нажатие кнопки «КАДР» без предварительного короткого нажатия приводит к переходу в следующую группу.

На рисунке 5.3 показано значение 5.31 [kW•h] суммарной активной энергии накопленные 6 декабря. Если значение даты равно 0 00, значит, данные по суточному учету отсутствуют.

Длительное нажатие кнопки «КАДР» приводит к переходу в следующую группу.



Рисунок 5.3

#### 5.2.4. Группа «Максимумы мощности»

Отображаются максимальные значения мощности (усредненной на заданном интервале), зарегистрированной по тарифам с первого по четвертый в течение календарного месяца.

При переходе в эту группу на ЖКИ в течение двух секунд выводится следующая информация, приведенная на рисунке 5.4:

- месяц, число, часы, минуты начала интервала, на котором зарегистрировано максимальное значение мощности;
- номер тарифа;
- признак группы «4».



Рисунок 5.4

**Примечание** – если во время индикации этой информации по определенному тарифу вместо числа месяца отображаются прочерки, то это означает, что счетчик в данном месяце не работал в тарифных зонах отображаемого тарифа.

Затем отображается информация, приведенная на рисунке 5.5:




Рисунок 5.5

- номер тарифа;
- признак максимальной мощности «Рп»;
- значение мощности;
- единицы измерения «кВ»;
- признак группы «4».

Короткое нажатие кнопки «КАДР» последовательно переключает отображение максимальных значений мощности по тарифам.

Если после перехода в группу было хотя бы одно короткое нажатие (просмотр мощности по тарифам),

то длительным нажатием кнопки «КАДР» осуществляется просмотр значений мощности за предыдущий месяц. Переход к следующей группе осуществляется после просмотра накоплений за все месяцы в группе.

Длительное нажатие кнопки «КАДР» без предварительного короткого нажатия приводит к переходу в следующую группу.

#### 5.2.5. Группа «Служебная информация»

При переходе в эту группу на ЖКИ отображаются:

- текущее время;
- действующий тариф;
- признак группы «5».

Короткое нажатие кнопки «КАДР» последовательно переключает отображение окон в группе.

##### 5.2.5.1. Окно «Текущее время и действующий тариф»



Рисунок 5.6

В этом окне при нахождении текущего времени в зоне «летнего» времени, отображается признак «L» (бит сезона времени STAT\_[14]).

При обнаружении состояния «сбой часов» отображается признак «var» (бит состояния часов STAT\_[12]).

##### 5.2.5.2. Окно «Текущая дата и день недели»



Рисунок 5.7

5.2.5.3. Окно «Ручная коррекция хода часов» (рисунок 5.8)



Рисунок 5.8

В счетчике имеется возможность неоднократной коррекции времени часов вручную, но не чаще одного раза в календарный час. Суточный суммарный лимит коррекции времени – 29 секунд. Длительное нажатие кнопки «КАДР» в этом окне, при наличии признака разрешения коррекции «Е» (STAT\_[9]=1), приводит к изменению времени на величину, не превышающую 29 сек. Признак разрешения коррекции исчезает при достижении суточного лимита и появляется в следующих календарных сутках. Коррекция в «минус» осуществляется обнулением показаний секунд, если текущее значение секунд было не более 29.

Коррекция в «плюс» выполняется установкой показаний 59 сек., если текущее значение секунд было 30 и более. Т.е. для получения верного результата, коррекцию следует производить в ноль минут точного времени при условии, что разница между точным временем и временем в часах счетчика не превышает 29 секунд. Также следует учитывать, что коррекция производится приблизительно через секунду после нажатия кнопки.

#### 5.2.5.4. Окно «Начальная скорость обмена»



5 – номер начальной скорости обмена ;  
9 600 – значение начальной скорости обмена [бод];  
Н – время реакции устройства – 20 мс;  
к – признак поддержки радио - и PLC-интерфейсов  
(см. п. 3.2.8.2).

Рисунок 5.9

Начальная скорость обмена задается только вручную. Требуемое значение начальной скорости обмена устанавливается с помощью длительного нажатия кнопки «ДСТП». Соответствие скорости обмена и номера скорости приведено в таблице 5.2.

**Таблица 5.2**

Номер скорости	0	1	2	3	4	5	6	7
Скорость обмена, бод	300	600	1 200	2 400	4 800	9 600	19 200	38 400

Во время следующего прохода выбора начальной скорости во второй позиции появится символ «Н», который символизирует выбор времени реакции устройства 20 мс, иначе – 200 мс.

При обмене в крайней левой позиции появляются символы «і» и «о», символизирующие прием и передачу данных по интерфейсу.

Длительное нажатие кнопки «КАДР» в этом окне вызывает переключение на обмен по оптопорту, при этом на ЖКИ выводится сообщение «oPto XX», где XX – обратный отсчет времени активности оптопорта в секундах. Переключение на интерфейс происходит по короткому нажатию кнопки «КАДР» или по окончанию времени активности оптопорта (60 секунд без обмена по оптопорту).

Для времени реакции устройства 200 мс все буквы идентификатора производителя передаются в верхнем регистре – ЕКТ. Для времени реакции устройства 20 мс третья буква идентификатора производителя передается в нижнем регистре – Ект.

**ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ ОБМЕНА И ВРЕМЕНИ АКТИВНОСТИ ИНТЕРФЕЙСА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ PLC- ИЛИ РАДИО-ИНТЕРФЕЙС. НЕ МЕНЯЙТЕ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЭТИ ПАРАМЕТРЫ.**

5.2.5.5. Okno «Управление отключающим реле» (для версии ПО v.23).

В этом окне отображаются:

г – признак окна;

OFF – состояние отключающего реле (STAT\_[15]): On – «включено», OFF – «выключено»;

07 – режимы управления отключающим реле (подробно в ИП).



Рисунок 5.10 а

Если признак «OFF» отображается в мерцающем режиме (не ранее, чем через 10 секунд после выключения реле), включение реле осуществляется пользователем с помощью длительного нажатия кнопки «КАДР» в этом окне. После нажатия реле включится, а состояние сменится на «включено» (на ЖКИ появится признак «On»). Если признак «OFF» не мерцает, то реле включится автоматически, не более чем через 30 минут после отключения (длительность интервала между выключением и автоматическим включением реле задается энергосбытовой организацией).

**Примечание** – окно актуально только для счетчиков с отключающим реле (наличие Q2 в обозначении счетчика).

Окно «Управление импульсным выходом» (для версии ПО v.22).



Рисунок 5.10 б

В этом окне отображаются:

r – признак окна;

OFF – состояние импульсного выхода по событию (функции) (STAT\_[15]):

On – «включено»;

OFF – «выключено»;

0 – состояние импульсного выхода по импедансу выходной цепи:

1 – «разомкнуто», 0 – «замкнуто»;

07 – номер события (функции) управления импульсным выходом.

#### 5.2.5.6. Окно «Служебные параметры»



Рисунок 5.11

В этом окне отображаются служебные параметры:

03 – время активности интерфейса [с];

30 – длительность периода усреднения мощности [мин];

6 – уровень сигнала GSM-сети;

2 – номер текущего частотного диапазона GSM-модема.

Информация о состоянии GSM-сети выводится на ЖКИ только для исполнений с GSM-интерфейсом (наличие G в обозначении счетчика) и только если GSM-модем настроен на прием SMS-сообщений или на работу в CSD-режиме. Во время активного соединения в CSD-режиме отображение информации приостанавливается и возобновляется после завершения соединения.

Работа GSM-модуля подробно описана в «Инструкция по конфигурированию GSM-модулей и проверке связи», которую можно получить по ссылке, указанной в таблице 3.2.

#### 5.2.5.7. Окно «Дата смены литиевого элемента»

б – признак окна;

Е – признак истечения срока годности литиевого элемента;

06.09 – месяц, год истечения годности литиевого элемента.



Рисунок 5.12

#### 5.2.5.8. Окно «Сигнатура ДВКЗ»



Рисунок 5.13

В этом окне отображается сигнатура ДВКЗ, с помощью которой осуществляется контроль вскрытия крышки зажимов<sup>6</sup>. Значение сигнатуры после ее установки будет неизменно до срабатывания ДВКЗ (вскрытия крышки зажимов), либо до следующей установки сигнатуры. Установка сигнатуры описана в ИП.

к – признак состояния «крышка открыта».

#### 5.2.5.9. Окно «Тест ЖКИ»

В этом окне включаются все сегменты ЖКИ. Информация на исправном ЖКИ должна соответствовать рисунку 3.4.

5.2.5.10. Просмотр тарифного расписания текущих суток.




Рисунок 5.14

В этом окне отображается время начала первой временной зоны и соответствующего ей тарифа:

2 – номер записи в суточном тарифном расписании;

01 – номер суточного тарифного расписания;

08.00 – время начала действия тарифа 3.

Длительное нажатие кнопки «КАДР» в этом окне вызывает переход к следующей группе («Параметры сети»), короткое нажатие инициирует просмотр временных зон действующих тарифов текущих суток. Каждое последующее длительное нажатие вызывает отображение времени начала следующей временной зоны текущих суток и соответствующего ей тарифа. Запись не отображается, если в записи не задан тариф.

### 5.2.6. Группа «Параметры сети»

При переходе в эту группу на ЖКИ отображается окно «Текущее состояние режима учета энергии» и признак группы «6».

Короткое нажатие кнопки «КАДР» последовательно переключает отображение окон в группе.

#### 5.2.6.1. Окно «Текущее состояние режима учета энергии»

В этом окне отображаются символы, соответствующие текущему состоянию учета. Возможные символы и их значения приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Позиция на ЖКИ	Символ	Описание (* – не выводятся для исполнения СЕ201.1)
1,2	s, t	Признаки окна
4	b	Признак баланса токов*
4	Н (мерцание)	Признак небаланса токов*
5	L	Признак учета по каналу фазного провода*
5	n	Признак учета по каналу нулевого провода*
6,7	o, L	Признаки обратного потока в фазном проводе
8	F	Признак режима учета «только по каналу фазного провода»

В нормальных условиях (при правильном подключении и исправности цепей в нагрузке) токи фазного и нулевого проводов приблизительно равны и учет потребления ведется по каналу измерения в фазном проводе, при этом на ЖКИ отображается признак «bL».

---

<sup>6</sup>Защищено патентом РФ на изобретение №2475762, пр.02.08.2011



Рисунок 5.15

Если счетчик подключен неправильно или возникла неисправность в цепи нагрузки, то возможно, что ток в цепи нулевого провода превысит ток в цепи фазного провода, в этом случае учет потребления ведется по каналу измерения в нулевом проводе, при этом на ЖКИ будет отображаться признак «п» (STAT\_[6]=1).

Если мощности в цепях фазного и нулевого проводов отличаются более чем на 5(10) %, то на ЖКИ в мерцающем режиме отображается символ «Н» (STAT\_[5]=1).

При неправильном подключении счетчика или неисправности в цепи нагрузки также возможно обнаружение обратного потока энергии в цепи фазного провода, в этом случае на ЖКИ отображаются символы «oL» (STAT\_[7]=1).

Изменение состояния токовых цепей фиксируется в журнале LOG03.

#### 5.2.6.2. Окно «Мощность в цепи фазного провода»

Признак окна – «pL».

На ЖКИ отображается значение активной мощности фазного провода [кВт].




Рисунок 5.16

#### 5.2.6.3. Окно «Мощность в цепи нулевого провода»



Рисунок 5.17

Признак окна – «рп».

На ЖКИ отображается значение активной мощности нулевого провода [кВт].

**Примечание** – окно не отображается для исполнения СЕ201.1

#### 5.2.6.4. Окно «Действующий ток в цепи фазного провода»



Рисунок 5.18

Признак окна – «IL»

На ЖКИ отображается среднеквадратичное значение тока [Ампер].

**Примечание** – счетчик измеряет ток только в фазном проводе.

#### 5.2.6.5. Окно «Действующее напряжение»




Рисунок 5.19

Признак окна – «U».

На ЖКИ отображается среднеквадратичное значение напряжения [Вольт].

При превышении действующего напряжения границы, заданной параметром HVOLT, на ЖКИ появится символ «Н».

При снижении действующего напряжения ниже границы, заданной параметром LVOLT, на ЖКИ появится символ «Л».

#### 5.2.6.6. Окно «Частота сети» (рисунок 5.20)



Рисунок 5.20

Признак окна – «F».

На ЖКИ отображается частота сети [Гц].

#### 5.2.6.7. Окно «Коэффициент мощности»



Рисунок 5.21

Признак окна – «COS».

На ЖКИ отображается значение коэффициента мощности.

Индуктивный характер нагрузки символизируется признаком «L» (STAT\_[8]=1). Емкостной – признаком «C».

#### 5.2.7. Группа «Идентификационные данные»

При переходе в эту группу на ЖКИ отображается заводской номер счетчика. В группе представлены идентификационные данные счетчика. Короткое нажатие кнопки «КАДР» последовательно переключает отображение окон в группе.

Во время работы счетчик выполняет автоматическую самодиагностику:

- проверку целостности МЗЧ ПО (STAT\_[20]);
- проверку целостности накопленных данных (STAT\_[16]);
- диагностику часов реального времени (STAT\_[12]).

Счетчик ежеминутно формирует обобщенный сигнал успешного/неуспешного завершения самодиагностики в регистрах REG07, REG08.

##### 5.2.7.1. Окно «Заводской номер» (рисунок 5.22)

В бегущей строке на ЖКИ отображается заводской номер счетчика.




Рисунок 5.22

5.2.7.2. Окно «Наименование ПО счетчика»

sCE201H – ПО для счетчика CE201 в корпусе S7 без поддержки отключающего реле;

sCE201P – ПО для счетчика CE201 в корпусе S7 с поддержкой отключающего реле.



Рисунок 5.23

5.2.7.3. Окно «Версия МЧЗ ПО счетчика»




Рисунок 5.24

Исполнение счетчика:

0 – 5(60) А, два измерительных датчика тока;

1 – 10(100) А, два измерительных датчика тока.

22 – версия ПО счетчика.

#### 5.2.7.4. Окно «Контрольная сумма МЧЗ ПО счетчика»

В окне отображается контрольная сумма МЧЗ ПО:

2458 – для версии ПО v.22;

4E86 – для версии ПО v.23.




Рисунок 5.25

### 5.3. Режим автоматического отображения

По истечении 1 минуты с момента последнего нажатия кнопок запускается автоматическое отображение основных параметров с длительностью представления каждой величины от 3-х до 60-ти секунд. Подробно длительность и параметры переключения описаны в ИП.

### 5.4. Режим просмотра при отсутствии напряжения сети

При отсутствии напряжения сети после длительного нажатия кнопки «КАДР» возможен просмотр текущих времени и даты, энергии нарастающим итогом по тарифам и суммарную. Время отображения каждого кадра – 5 секунд.

### 5.5. Автоматизированный режим

5.5.1. В автоматизированном режиме полную информацию об энергопотреблении можно получить с помощью ПЭВМ через интерфейс или оптический порт.

## **5.6. Информационные сообщения**

Во время работы счетчика на ЖКИ выводятся (независимо от отображаемой информации) мнемонические и текстовые сообщения о состоянии и режимах счетчика.

### **5.6.1. Действующий тариф**

Если установлен бит OPTNS[8]=0, действующий тариф отображается в каждом окне в режиме мерцания с помощью пиктограмм: [T1], [T2], [T3], [T4], [T1 T2 T3 T4].

Появление признака действующего тарифа [T1 T2 T3 T4] свидетельствует об ошибке в определении текущего тарифа, при этом учет потребления энергии ведется по дополнительному тарифу. Эта ошибка может быть вызвана одной из двух причин:

- ошибкой в составлении тарифного расписания;
- сбоем часов, который символизируется признаком «var» в окне текущего времени.

### **5.6.2. Пиктограмма [ ]**

Появление этой пиктограммы в режиме мерцания не зависит от текущей группы / окна и свидетельствует о необходимости замены литиевого элемента.

### **5.6.3. Текстовые сообщения**

#### **5.6.3.1. Счетчик выводит на ЖКИ сообщения об ошибках и сбоях:**

- «Err 01» – «Авария питания» означает, что напряжение на входе счетчика ниже рабочего.
- «Err 02» – «Нештатная ситуация» означает, что счетчик обнаружил неверное подключение или неисправность в цепи нагрузки. Сообщение индицируется в течение двух секунд с периодом 7 секунд независимо от текущей группы или окна до устранения ситуаций, описанных в п.5.2.6.1.
- «Err 37» – «Ошибка контрольной суммы энергетических параметров» означает, что накопленные данные об энергопотреблении могут быть повреждены. При появлении этой ошибки, проверьте накопления и, при необходимости, выполните обнуление накопленных данных (см. ИП). Ошибка снимается записью любого параметра. В случае постоянного вывода сообщения счетчик необходимо отправить в ремонт.

#### **5.6.3.2. Счетчик выводит на ЖКИ сообщения об ошибках обмена по интерфейсам.**

Данная группа сообщений индицируются в течение двух секунд. Сообщения с номерами более 10 выдаются и по интерфейсам:

- «Err 03» – «Неверный пароль» означает, что при программировании был введен пароль, не совпадающий с внутренними паролями счетчика. Введите верный пароль (для второй или третьей попыток). Сообщение не выдается по интерфейсам.
- «Err 04» – «Сбой обмена по интерфейсу» означает, что при обмене по интерфейсу произошел сбой, либо неисправна интерфейсная часть счетчика или подключенного к нему устройства. Если при повторных попытках сообщение повторяется, необходимо убедиться в работоспособности счетчика и подключаемого к нему устройства, правильность соединения этих устройств и правильность протокола обмена. Сообщение не выдается по интерфейсам.
- «Err 05» – «Ошибка протокола» появляется, если сообщение синтаксически неправильно, была ошибка паритета или ошибка контрольной суммы. Сообщение не выдается по интерфейсам.
- «Err 09» – «Исчерпан лимит ввода неверных паролей» означает, что было зафиксировано более трех попыток ввода неверного пароля. Подождите 10 минут и попытайтесь ввести верный пароль.
- «Err 10» – «Недопустимое число параметров в массиве» означает, что число параметров превышает допустимое значение и параметр, в ответ которого послано это сообщение, игнорируется.
- «Err 11» – «Команда не поддерживается устройством» означает, что принятая команда не поддерживается, и была проигнорирована (например, команда W2).
- «Err 12» – «Неизвестное имя параметра» может означать, что:
  - параметр отсутствует в списке;
  - предпринята попытка записи непрограммируемого параметра;
  - запрошено значение недоступного для чтения параметра.
- «Err 13» – «Неправильная структура параметра» означает, что формат параметра не соответствует описанию.
- «Err 14» – «Не нажата кнопка «ДСТП» означает, что отсутствует аппаратный доступ в память счетчика. Необходимо снять пломбу с кнопки «ДСТП» и перевести счетчик в режим программирования.

- «Err 15» – «Отказано в доступе» означает, что была обнаружена попытка непарольного (без предварительного выполнения команды «P1») программирования (команда «W1») или выборочного чтения (команда «R1»).

**Примечание** – для реализации выборочного чтения без предварительной передачи пароля следует выключить бит OPTNS[2].

- «Err 16» – «Нет прав на программирование» означает, что параметр доступен для записи в заводских условиях.

- «Err 17» – «Недопустимое значение параметра» означает, что значение параметра находится вне допустимого интервала.

- «Err 18» – «Отсутствует запрошенное значение параметра» означает, что не существует запрашиваемая дата в списках дат профилей или энергий на конец календарного месяца или суток.

## **6. ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА**

6.1. Поверка счетчика проводится при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации по методике поверки «Счетчики активной электрической энергии однофазные СЕ 201. Методика поверки ИНЕС.411152.083 Д1».

## **7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

7.1. Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении ошибок и сбоев в работе счетчика.

7.2. Периодическая поверка счетчика проводится в объеме, изложенном в разделе 6 настоящего руководства по эксплуатации или после ремонта.

7.3. При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка счетчика осуществляется организацией, уполномоченной ремонтировать счетчик.

7.4. Последующая поверка производится в соответствии с п.6.1.

7.5. Пломбирование счетчика осуществляется поворотом кнопки «ДСТП» против часовой стрелки на 180

### **Продолжение таблицы 8.1**

градусов, до достижения риски кнопки верхнего положения, с дальнейшим продеванием проволоки пломбировочной через отверстие светофильтра и отверстие кнопки, навешивания пломбы и обжатия ее.

## **8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

8.1. Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены в таблице 8.1.

**Таблица 8.1**

<b>Наименование неисправности и внешнее проявление</b>	<b>Вероятная причина</b>	<b>Способ устранения</b>
1. Погашен ЖКИ	1. Нет напряжения на зажимах напряжения счетчика 2. Отказ в электронной схеме счетчика 3. Неисправность ЖКИ 4. Нет контакта в держателе батарейки	1. Проверить наличие напряжений на зажимах напряжения счетчика 2. Направьте счетчик в ремонт 3. Направьте счетчик в ремонт 4. При выключенном счетчике снять батарейку, подождать 20 секунд, установить батарейку и включить счетчик. Если не помогло, отправить счетчик в ремонт
2. Информация на ЖКИ не меняется, нет реакции на кнопки	1. Отказ в электронной схеме счетчика	1. Направьте счетчик в ремонт
3. При периодической поверке погрешность вышла за пределы допустимой	1. Уход параметров элементов, определяющих точность в электронной схеме счетчика 2. Отказ в электронной схеме счетчика	1. Направьте счетчик в ремонт.

<b>Наименование неисправности и внешнее проявление</b>	<b>Вероятная причина</b>	<b>Способ устранения</b>
4. Отсутствует или не верный учет электрической энергии по каналу телеметрии	1. Неверно подключены линии телеметрии к зажимам счетчика	1. Подключите линию телеметрии в соответствии с РЭ

**Примечание** – при неисправности ЖКИ данные об энергопотреблении и другую информацию из счетчика можно получить через интерфейс или оптический порт.

## **9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

9.1. Хранение счетчиков производится в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

9.2. Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида.

Предельные условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до 70 °С;

относительная влажность 98 % при температуре 35 °С;

атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537-800 мм рт. ст.);

транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

## **10. МАРКИРОВАНИЕ**

10.1. На лицевую панель счетчика нанесены офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим качества:

– условное обозначение типа счетчика – СЕ201;

- класс точности по ГОСТ 31819.21-2012;
- условное обозначение измеряемой энергии;
- постоянная счетчика;
- число фаз и проводов цепи, для которой счетчики предназначены (эта маркировка может быть заменена графическими изображениями согласно ГОСТ 25372-95);
  - штрих-код, включающий год изготовления счетчика, номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя и другую дополнительную информацию;
  - базовый и максимальный ток;
  - номинальное напряжение;
  - частота 50 Гц;
  - товарный знак предприятия-изготовителя «ЭНЕРГОМЕРА»;
  - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012;
  - изображение знака утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.009-94;
  - изображение знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92;
  - знак двойного квадрата  для помещенных в изолирующий корпус счетчиков класса защиты II;
  - испытательное напряжение изоляции (символ С2 по ГОСТ 23217-78);
  - надпись РОССИЯ;
  - условное обозначение счетчика в соответствии со структурой, описанной в п.3.3;
  - маркировка органов управления «КАДР», «ДСТП»;
  - схемы включения счетчика.
- 10.2. На крышке зажимов счетчика нанесены:
  - знак «Внимание» () – по ГОСТ 23217-78.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

(обязательное)

Пределы допускаемых значений погрешностей

А.1 Пределы допускаемых значений основной погрешности приведены в таблице А.1.

**Таблица А.1**

Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности	
		1	2
$0,05 I_6 \leq I < 0,10 I_6$	1,00	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$
$0,10 I_6 \leq I \leq I_{\max}$		$\pm 1,0$	$\pm 2,0$
$0,10 I_6 \leq I < 0,20 I_6$	0,5 (инд) 0,8 (емк)	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$
$0,20 I_6 \leq I \leq I_{\max}$			—
	0,5 (инд) 0,8 (емк)	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$
			—

A.2 Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений силы тока  $\delta_I$ , в процентах, не должны превышать значений, указанных в таблице А.2.

**Таблица А.2**

Значение тока	$\delta_I, \%,$ для счетчиков класса точности	
	1	2
$0,05 I_0 \leq I \leq I_{\max}$	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$


A.3 Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении среднеквадратического значения фазного напряжения  $\delta_U$ , в процентах, не должны превышать значений, указанных в таблице А.3.

**Таблица А.3**

Значение тока	$\delta_U, \%,$ для счетчиков класса точности	
	1	2
$0,75 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,15 U_{\text{ном}}$	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(справочное)

Габаритные и установочные размеры счетчика СЕ201 S7



## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема включения счетчика СЕ201





Схема включения счетчика СЕ201 при измерении энергии без учета тока в нулевом проводке



**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
(рекомендуемое)

Схема подключения счетчика CE201 с интерфейсом EIA485 к COM-порту ПЭВМ

